

Заказчик:	Акционерное общество «Амурские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕВ-насосы и насосные агрегаты
№ опросного листа:	№ 4	Код МТР в ЕНС PKC:	EB000061

Наименование МТР: Мембранный Насос Дозатор

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Материал	корпус	алюминий
1.2.	Количество импульсов	Имп/мин	180
1.3.	Мощность (нам)	Вт	124
1.4.	Объем импульса	Мл.	7,4
1.5.	Производительность насоса	л/час	80
1.6.	Глубина всасывания	м	1,5
1.7.	Диапазон регулирования	%	0-100
1.8.	Длина хода пистона	мм	2.4
1.9.	Рабочее давление	бар	1
1.10.	Регулировка производительности		ручная
1.11.	Напряжение питания	В	220
1.12.	Крепление		настенное
1.13.	Область применения		Электролизная, обеззараживание воды
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	гибкий шланг забора из прозрачного ПВХ, не менее 2 м	шт	1
2.2.	матовый шланг сброса из полиэтилена, не менее 2 м	шт	1
2.3.	клапан впрыска реагента	шт	1
2.4.	фильтр забора реагента	шт	1
2.5.	паспорт-инструкция по установке и обслуживанию	шт	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1.	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
3.2.	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
3.3.	Предоставление образца изделия		по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке
3.4.	Средняя наработка до отказа	ч.	Не менее 10000
3.5.	Срок службы, до списания	лет	Не менее 6
3.6.	Средний ресурс до капитального ремонта	ч.	Не менее 20000
3.7.	Аналог		Etatron BT MF 80 - 1

ФИО Ответственного:	Гришин Роман Викторович
Должность:	Начальник очистных сооружений канализации
Телефон / Факс:	+7 (914) 569 64 76
Электронный адрес:	v.grishin@amurcomsys.ru
Подпись:	
И.о. технического директора АО «АКС»:	М.В.Гусев
Подпись:	