


Заказчик:	Акционерное общество «Амурские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕВ-насосы и насосные агрегаты
№ опросного листа:	№ 14	Код МТР в ЕНС PKC:	EB000397

Наименование МТР: Насос центробежный

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Подача	МЗ/час	530
1.2.	Напор	м	22
1.3	Частота вращения	Об/мин	960
1.4	Кавитационный запас		Не менее 4
1.5.	КПД	%	Не менее 64
1.6	Мощность двигателя	кВт	15
1.7	Входной патрубок	мм.	250
1.8	Выходной патрубок	мм.	200
1.9	Уплотнение	вид	торцевое
1.10	Диаметр рабочего колеса	мм.	400
1.11	Область применения		Для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	7318 ТУ 37.006.162-89	2 шт.	Подшипник
2.2	Смазка подшипников	Жидкая 8-8,5 л	Масло промышленное И40А, И50А ГОСТ 20799 или масло турбинное Тп30 ГОСТ 9972
2.3	Манжета I.1-80x105 ГОСТ 8752	шт.	2 Манжеты подшипниковой камеры
2.4	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	шт.	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
3.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
3.3	Предоставление образца изделия		по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке
3.4	Средняя наработка до отказа	ч.	Не менее 7000
3.5	Срок службы, до списания	лет	Не менее 10
3.6	Средний ресурс до капитального ремонта	ч.	Не менее 32000
3.7	Аналог		СМ 250-200-400/6

ФИО Ответственного:	Гришин Роман Викторович
Должность:	Начальник очистных сооружений канализации
Телефон / Факс:	+7 (914) 569 64 76
Электронный адрес:	v.grishin@amurcomsys.ru
Подпись:	
И.о. технического директора АО «АКС»:	М.В.Гусев
Подпись:	