


Опросный лист на насосный агрегат № 2

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Е: - оборудование механическое
№ опросного листа:	№ 2	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ000182

Наименование МТР: Насос аналог КМ 80-65-160

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Рабочая среда	Чистая вода, питьевая вода	По СанПиН 2.1.4.1074
1.2	Диапазон температуры рабочей среды	°C	От +0,1 до +40°C
1.3	Климатическое исполнение и категория размещения		УЗ.1
1.4	Уплотнение		Одинарное сальниковое
1.5	Подача	МЗ/ч	50
1.6	Напор	м	32
1.7	Частота вращения	Об/мин	2900
1.8	Мощность электродвигателя, не более	кВт	7,5
1.9	КПД насоса, не менее	%	71
1.10	Допускаемый кавитационный запас	м	4,0
1.11	Давление на входе, не более	МПа	0,6
1.12	Средний ресурс до кап. ремонта, не менее	Час.	20000
1.13	Средняя наработка до отказа, не менее	Час.	10000
1.14	Назначенный срок службы, не менее	лет	7
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Электронасос	1 шт.	В соответствии с конкурсной документацией
2.2	паспорт	экз.	1 экземпляр
2.3	Руководство по эксплуатации	экз.	1 экземпляр

Приложение 1. Габаритные и присоединительные размеры — 3 листа.

ФИО Ответственного:	В.И. Шабалов
Должность:	Начальник ЦНС
Телефон / Факс:	207-25-26
Электронный адрес:	VIShabalov@samcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Главный инженер И.В. Давыдов
Подпись:	