


### Опросный лист на насосный агрегат № 3

|                    |                                      |                    |                                       |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Заказчик:          | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Группа: Е - оборудование механическое |
| № опросного листа: | № 3                                  | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕВ000563                              |

Наименование МТР: Насос аналог КМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт

| № п/п | Наименование параметра (характеристики)                      | Размерность                | Требования заказчика                      |
|-------|--|----------------------------|---|
| 1     | <b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> |                            |   |
| 1.1   | Рабочая среда  | Чистая вода, питьевая вода | По СанПиН 2.1.4.1074                      |
| 1.2   | Диапазон температуры рабочей среды                           | °С                         | От +0,1 до +40°С                          |
| 1.3   | Климатическое исполнение и категория размещения              |                            | УЗ.1                                      |
| 1.4   | Уплотнение   |                            | Одинарное сальниковое                     |
| 1.5   | Подача   | МЗ/ч                       | 50  |
| 1.6   | Напор  | м                          | 50  |
| 1.7   | Частота вращения   | Об/мин                     | 2900                                      |
| 1.8   | Мощность электродвигателя, не более                          | кВт                        | 15  |
| 1.9   | КПД насоса, не менее   | %                          | 65  |
| 1.10  | Допускаемый кавитационный запас                              | м                          | 3,5                                       |
| 1.11  | Давление на входе, не более                                  | МПа                        | 0,6                                       |
| 1.12  | Средний ресурс до кап. ремонта, не менее                     | Час.                       | 20000                                     |
| 1.13  | Средняя наработка до отказа, не менее                        | Час.                       | 10000                                     |
| 1.14  | Назначенный срок службы, не менее                            | лет                        | 7   |
| 2     | <b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>  |                            |   |
| 2.1   | Электронасос   | 1 шт.                      | В соответствии с конкурсной документацией |
| 2.2   | паспорт  | экз.                       | 1 экземпляр                               |
| 2.3   | Руководство по эксплуатации                                  | экз.                       | 1 экземпляр                               |

Приложение 1. Габаритные и присоединительные размеры — 3 листа.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ФИО Ответственного:                 | В.И. Шабалов  |
| Должность:                          | Начальник ЦНС   |
| Телефон / Факс:                     | 207-25-26   |
| Электронный адрес:                  | VIShabalov@samcomsys.ru   |
| Подпись:                            |  |
| Директор технического департамента: | Главный инженер<br>И.В. Давыдов   |
| Подпись:                            |   |