

Заказчик:	Акционерное общество «Амурские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕВ-насосы и насосные агрегаты
№ опросного листа:	№ 12	Код МТР в ЕНС PKC:	ЕВ000327

Наименование МТР: Насос центробежный

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Производительность	МЗ/час	25
1.2.	Полный напор,	м	15
1.3	Диаметр напорного патрубка	Мм.	65
1.4	Диаметр рабочего колеса	Мм.	160
1.5.	мобильный		погружной
1.6	Число оборотов вала,	об./мин.	2940
1.7	Мощность электродвигателя,	кВт	3
1.8	Ручное управление		да
1.9	Влаго-термо защита		да
1.10	Масса,	кг	65
1.11	мощность	кВт	3
1.12	напряжение		380
1.13	КПД	%	Не менее 39
1.14	Область применения		предназначены для перекачки сильнозагрязненных жидкостей с большим содержанием нерастворимых твердых, вязких и волокнистых частиц
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Электронасос, со встроенным кабелем (-ями)	м	Не менее 10
2.2	Шкаф управления (с паспортом	шт	1
2.3	Поплавковый выключатель(-ли),	комп	1
2.4	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	шт.	1
	Датчик	°C	1
	Датчик	влажности	1
	Датчик бока	уровень	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
3.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
3.3	Предоставление образца изделия		по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке
3.7	Аналог		ИРТЫШ ПФ1 65/160.132-3/2-016

ФИО Ответственного:	Гришин Роман Викторович
Должность:	Начальник очистных сооружений канализации
Телефон / Факс:	+7 (914) 569 64 76
Электронный адрес:	v.grishin@amurcomsys.ru
Подпись:	
И.о. технического директора АО «АКС»:	М.В.Гусев
Подпись:	