


Заказчик:	Акционерное общество «Амурские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕВ-насосы и насосные агрегаты
№ опросного листа:	№ 1	Код МТР в ЕНС PKC:	EB0000353

**Наименование МТР: Насос сточно-массовый**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1.	Подача (номин.),	м <sup>3</sup> /ч;	25
1.2.	Напор	м	12,5
1.3	Мощность двигателя	кВт	4
1.4	Частота вращения	об/мин	1450
1.5	КПД насоса	%	Не менее 58;
1.6	Напряжение сети,	В	380;
1.7	Частота тока	Гц	50;
1.8	Вид тока		переменный;
1.9	Допускаемый кавитационный запас	м,	Не менее 3,5
1.10	Тип конструкции насоса консольные		моноблочные;
1.11	Область применения		предназначенные для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1	Агрегат электронасосный	шт.	1
2.2	Запасные части (ключ к торцовому уплотнению)	шт.	1
2.3	Паспорт, совмещенный с инструкцией по монтажу и эксплуатации	шт.	1
<b>3</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
3.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
3.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
3.3	Предоставление образца изделия		по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке
3.4	Средняя наработка до отказа	ч.	Не менее 6000
3.5	Срок службы, до списания	лет	Не менее 6
3.6	Средний ресурс до капитального ремонта	ч.	Не менее 40000
3.7	Аналог		СМ 80-50-200/4

ФИО Ответственного:	Гришин Роман Викторович
Должность:	Начальник очистных сооружений канализации
Телефон / Факс:	+7 (914) 569 64 76
Электронный адрес:	v.grishin@amurcomsys.ru
Подпись:	
И.о. технического директора АО «АКС»:	М.В.Гусев
Подпись:	