

Заказчик:	Акционерное общество «Амурские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕВ-насосы и насосные агрегаты
№ опросного листа:	№ 5	Код МТР в ЕНС PKS:	EB000063

**Наименование МТР: Насос моноблочный многоступенчатый центробежный вертикальный**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1.	Подача (номин.),	м <sup>3</sup> /ч;	16
1.2.	Напор	м	50;
1.3	Число ступеней	шт	06
1.4	Максимальное рабочее давление	атм.	16
1.5.	присоединение	фланцевое	PN 16
1.6	Вид уплотнения	Е	EPDM
1.7	Исполнение насоса	сталь	нержавеющая
1.8	Температура перекачиваемой	среды	-15 до +120
1.9	Температура окружающей	среды	До +40
1.10	Мощность двигателя	кВт	5,5
1.11	Частота вращения	об/мин	3500
1.12	Напряжения сети,	В	380;
1.13	Частота тока	Гц	50;
1.14	Ток	фазы	3
1.15	Вид тока		переменный;
1.16	торцевое уплотнение и		Скользящее
1.17	Тип конструкции насоса консольные		моноблочные;
1.18	Область применения		водоснабжение и повышение давления
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1	высоконапорный центробежный насос	шт.	1
2.2	ответные фланцы с соответствующими болтами и уплотнительными кольцами	шт	1
2.3	Инструкция по монтажу и эксплуатации	шт	1
<b>3</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
3.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
3.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
3.3	Предоставление образца изделия		по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке
3.4	Средняя наработка до отказа	ч.	Не менее 10000
3.5	Срок службы, до списания	лет	Не менее 7
3.6	Средний ресурс до капитального ремонта	ч.	Не менее 20000
3.7	Аналог		WILO-Multivert MVI 1606 3/16/E/3-400-52-2

ФИО Ответственного:	Гришин Роман Викторович
Должность:	Начальник очистных сооружений канализации
Телефон / Факс:	+7 (914) 569 64 76
Электронный адрес:	v.grishin@amurcomsys.ru
Подпись:	
И.о. технического директора АО «АКС»:	М.В.Гусев
Подпись:	