

Заказчик:		Группа материалов:	Группа Е - Насосы и Насосные агрегаты
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование: Агрегат насосный АХ 40-25-160ак-СД-У2 или аналог

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Номинальная подача	куб.м./час	6
1.2	Номинальный напор	м	25
1.3	Перекачиваемая среда	-	сульфат алюминия, концентрация по $Al_2O_3$ 7,5%, плотность 1,3 кг/м <sup>3</sup>
1.4	Материал проточной части насоса	-	Нержавеющая сталь (12Х18Н9ТЛ)
1.5	Мощность потребляемая насосом	кВт	1,2
1.6	Уплотнение	-	Двойной мягкий сальник СД
1.7	Электродвигатель	-	АИР90L2
1.8	Мощность двигателя	кВт	3
1.9	Частота вращения	об/мин.	2900
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Насос	шт	1
2.2.	Электродвигатель	шт	1
2.3.	Соединительная муфта	шт	1
2.4.	Фундаментная плита	шт	1
2.5.	Щиток ограждения муфты	шт	1
2.6.	Паспорт	шт	1
2.7.	Руководство по эксплуатации	шт	1
<b>3.</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
3.2	Полный срок службы	лет	Не менее 10
3.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания
3.4	Гарантийный срок	лет	Не менее 2 лет, с возможностью поставки нового насосного агрегата вместо вышедшего из строя в период гарантийного срока, до выяснения причин

ФИО Ответственного:	Шакриев Евгений Данисович
Должность:	Зам. главного инженера
Телефон / Факс:	89128884577
Электронный адрес:	Shakriev.e.d@novogor.perm.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	