

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
АО "ПКС-Водоканал" (Остапчук В.В.)  
" 20 2018 г.

Дефектная ведомость № 8/11 от « 20 » сентября

## Проведения ремонта

## Наружные сети водопровода г.Петрозаводск

Председатель: Главный технолог Бобков Ю.Л.  
Члены комиссии: Начальник ПО СПиК Прядыхина Е.А.  
Начальник СТОиР Поликарпов В.И.  
Зам.начальника СТОиР Хоминянич Г.Д.

произвела осмотр (наименование основного средства) наружных сетей водопровода г. Петрозаводска и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Участок сетей водопровода д.250 по ул.Судостроительная от ул.Ключевая (ВК-80) до ул.Кемская (ВК-16) L-820 метров	100% износ трубы d=250 мм, L=820 м	Замена водопровода	п.м.	820	Материал - чугун. Год постройки - 1973 На данном участке неоднократно присходят повреждения. В 2018г на данном участке сети произошло 8 повреждений.

Председатель комиссии

Главный технолог АО "ПКС-Водоканал"  
(должность)

Бобков Ю.Л.

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии

Начальник ПО СПиК АО "ПКС-Водоканал"  
(должность)

Прядыхина Е.А.

(Расшифровка подписи)

Начальник СТОиР

АО "ПКС-Водоканал"

(должность)

Поликарпов В.И.

(Расшифровка подписи)

Заместитель начальника СТОиР

АО "ПКС-Водоканал"

(должность)

Хоминянич Г.Д.

(Расшифровка подписи)

Документ составил:

Заместитель начальника СТОиР

АО "ПКС-Водоканал"

(должность)

Хоминянич Г.Д.

(Расшифровка подписи)