



**ООО «Самарские коммунальные системы»**  
ул.Луначарского, д.56, г.Самара, 443056  
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05  
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru  
ИНН 6312110828, КПП 631050001

Приложение №5  
к ТЗ №СКС-2018-ХВ-ИП-2.2.4

18.11. 2017 № 05- 0416  
на №

**УКСИР**  
**ООО «Самарские коммунальные системы»**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Запроектировать и построить для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения для объекта: «Водовод в 25 квартале Куйбышевского р-на г.о. Самара от водовода d=700 мм до водовода d=300 мм».

- водовод не менее 2Д-400 мм от водовода Д-700 мм до модульной насосной станции протяженностью ориентировочно 20 м каждый.

- водовод не менее 2Д-400 мм от модульной насосной станции до водопровода Д-300 мм в районе дома № 2 по Ново-Молодежному переулку протяженностью ориентировочно 20м каждый.  
Расчетный расход воды 300 м<sup>3</sup>/ч.

- модульная насосная станция производительностью 300 м<sup>3</sup>/ч.

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения к системе водоснабжения: 15 м.в.ст.

Срок действия - 2 года

Технический директор

**Д.С. Ракицкий**