ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО - ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель							Фильтр		
				Тип, исполнение по взрывозащите	N	Схема исполнения	Положение	L, м³/час	ΔP, Па (кгс/м²)	n, об./мин.	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об./мин.	Тип	N	Кол.	Температура нагрева, °С от	Температура нагрева, °С до	Расход тепла, Вт	ΔP, Па	Тип	Кол.	ΔP, Па
П1.1	1	Машинное помещение 1 очередь (лето)	осевой вентилятор	ОСА 301-050	–	–	–	7500	140	–	–	0,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
П1.2	1	Машинное помещение 1 очередь(лето,зима)	осевой вентилятор	ОСА 301-050	–	–	–	7500	140	–	–	0,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
П2	1	Машинное помещение 2 очередь(лето,зима)	осевой вентилятор	ОСА 301-063	–	–	–	15000	170	–	–	1,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
В1	1	Машинное помещение 1 очередь (лето,зима)	крышный	КРОВ9-5	–	–	–	7500	180	1390	А90L4	2,2	1390	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
В2	1	Машинное помещение 1,2 очередь (лето,зима)	крышный	КРОВ9-5	–	–	–	7500	180	1390	А90L4	2,2	1390	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
В3	1	Машинное помещение 2 очередь (лето)	крышный	КРОВ9-7,1	–	–	–	15000	150	960	А112МА6	3,0	960	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	632.В.12-ОВ			
						Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы			
Разраб.		Тюков					Стадия	Лист	Листов
Проверил		Прошкина					Р	2	
Рук. группы		Прошкина							
ГИП		Семенова				Общие данные (окончание)	ООО "Гражданпроект"		
Нач. сект.		Тюков							
Норм.контр.		Галкина							

Формат А3