Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип,марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования,изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1 Очередь строительства							
	Отопление							
1	Электропечь напольная ПЭТ-4, N=1,6 кВт				шт.	3		220В/1ф/50Гц
2	То же, ПЭТ-4, N=1,0 кВт				шт.	1		220В/1ф/50Гц
3	То же, ПЭТ-7, N=0,75 кВт				шт.	1		220В/1ф/50Гц
	Вентиляция							
1	Вентилятор осевой ОСА 301-050/Б-55-Н-00055/4-У1-01, N=0,55 кВт (П1.1,П1.2)			ВЕЗА	шт.	2		
2	Вентилятор крышный КРОВ9-5-Н-У1-0-2,2/1390-220/380, N=2,2 кВт (В1,В2)			ВЕЗА	шт.	2		
3	Наружная решетка АРН 1400х1300			Арктос	шт.	1		
4	Клапан утепленный ГЕРМИК-С-1400х1300-Н-2*NM220A-S-2-УХЛ2			ВЕЗА	шт.	1		
5	Клапан утепленный ГЕРМИК-С-1200х700-Н-1*NM220A-S-1-УХЛ2			ВЕЗА	шт.	1		
6	Клапан обратный КЛАРА-500-Н			ВЕЗА	шт.	2		
7	Поддон ПОД-57-Ц-К			ВЕЗА	шт.	2		
8	Стакан монтажный СТАМ-57-Н-У1-031-0-0-0			ВЕЗА	шт.	2		
9	Решетка вентиляционная АМН 150х150			Арктос	шт.	2		
10	Воздуховод из листовой оцинкованной стали сеч.100х200 б=0,7 мм	ГОСТ 14918-80*			м	2		
11	То же ø500/ø630 б=0,7 мм	ГОСТ 14918-80*			м	2/-		
12	Изоляция воздуховодов "URSA" толщиной 50 мм				$м^2$	5		
13	Сетка металлическая				$м^2$	0,7		
14	Крепление воздуховодов и вентиляторов				кг	35		
15	Труба стальная водогазопроводная ø20	ГОСТ 3262-75*			м	7		

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Безгинова			
Проверил		Прошкина			
Рук.группы		Прошкина			
ГИП		Семенова			
Нач.сект.		Тюков			
Н.контр.		Галкина			

632.В.12-ОВ.С

Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования

ООО "Гражданпроект"

Формат А3