

# ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ-01

Наименование Приглашения	РКСМ-260
Наименование Оферента	Не применимо
Реквизиты запроса (Дата, номер)	17/02/2016
Входящий номер Организатора закупки <sup>1</sup>	Не применимо

1. Приложение №2, к Приглашению РКСМ-260 не актуально Версия не актуальна в части п. 5 Раздела 3
Приложение №2, к Приглашению РКСМ-260 Актуальная версия  Актуальная версия прилагается.
2. Вопрос Оферента: Прошу дать разъяснения по техническим характеристикам (закупка № РКСМ-260): Лот 3, позиции 50-53. 1) марка стали 2) тип присоединения 3) условный проход (полный/стандартный) 4) принципиальность давления PN25 в позициях 52-53 (возможность установки кранов PN16)?
Ответ Организатора: 1) Требований к марке стали нет. Среда: вода температурой до 150 градусов по Цельсию. 2) тип присоединения - под приварку; 3) тип прохода - полнопроходные; 4) давление PN25, не менее.

Кирилл Злотников  
Зам. руководителя департамента закупок  
АО "РКС-Менеджмент"  
+7 495 783 3232 доб. 1507

<sup>1</sup> Проставляется Организатором закупки при получении запроса в соответствии с действующими у него правилами делопроизводства.