


| | | | |
|--------------------|------------|--------------------|--------|
| Заказчик: | ОАО «ВОЭК» | Группа материалов: | НЛ |
| № опросного листа: | 178 | Код МТР в ЕНС РКС: | НЛ0008 |


Наименование МТР: Когти монтерские КМ-1


| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-------|---|-------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Когти монтерские КМ-1 | | Предназначены для работы на деревянных и деревянных с железобетонными приставками опорах воздушных линий электропередач, диаметр опоры 180-245мм, подъем когтя 140 мм. Раствор когтей КМ-1 составляет до 245 мм. ТУ 5221-029-39189999-2009 |
| 1.2 | | | |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1. | | | |

| | |
|---------------------|---|
| ФИО ответственного: | Степанова Ю.В. |
| Должность: | Специалист ОТ |
| Телефон / Факс: | 4922 38-35-87 |
| Главный инженер: | Тарасов С.М. |
| Подпись: |  |

| | | | |
|--------------------|------------|--------------------|--------|
| Заказчик: | ОАО «ВОЭК» | Группа материалов: | НЛ |
| № опросного листа: | 180 | Код МТР в ЕНС РКС: | НЛ0026 |

Наименование МТР: **Ремни кожаные когтевые**


| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-------|---|-------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Ремни кожаные когтевые | |  <p>Описание: Ремни крепежные из натуральной кожи для лаз универсальных "ЛУ" и когтей монтерских "КМ-2".</p> <p>Состав:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ натуральная кожа: <ul style="list-style-type: none"> ▪ верхний слой – юфть, хром ▪ нижний слой - сыромять ▪ ремни сшиты капроновой нитью 93,5текс ○ комплект состоит из трех ремней: <ul style="list-style-type: none"> ▪ длинный (без пряжки) – длина 58,5 см (+/- 1см) ▪ средний – длина 44,5 см (+/- 1см) ▪ короткий (с пряжкой) – длина 15,5 см (+/- 1см) <p>Особенности и преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ предназначены для комплектования лаз универсальных "ЛУ" и когтей монтерских "КМ-2" ○ толщина ремней не менее 3,5 мм. ○ срок службы - 2 года со дня изготовления <p>Сферы применения:</p> <p>Монтерские работы на деревянных, железобетонных опорах, а также на опорах линий связи и электрических установках для управления.</p> |
| 1.2 | ТУ | | ТУ 5221-029-47-145711-2006. |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1. | | | |

| | |
|---------------------|---|
| ФИО ответственного: | Степанова Ю.В. |
| Должность: | Специалист ОТ |
| Телефон / Факс: | 4922 38-35-87 |
| Главный инженер: | Тарасов С.М. |
| Подпись: |  |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| Заказчик: | РЭС г.Владимир ОАО «ВОЭК» | Группа материалов: | НЗ |
| № опросного листа: | 187 | Код МТР в ЕНС РКС: | НЗ0014 |


Наименование МТР: Очки для защиты от излучений


| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-------|---|-------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Очки для защиты от излучений | |  <p>Очки, состоящие из термостойкого корпуса, с окидными внешними линзами, светофильтра из ацетата (Внешняя линза) и стекло (внутренняя линза), obtюратора, обеспечивающего плотное прилегание к лицу, и термостойкой наголовной ленты с регулировкой длины по размеру. Очки должны иметь: отверстия для обеспечения непрямой вентиляции пространства под панорамным светофильтром; специальные покрытия, защищающие светофильтр от налипания брызг расплавленного металла, от царапин снаружи и от запотевания внутри; конструктивные элементы для крепления щитка для защиты лица. Конструкция очков может допускать их ношение с корректирующими очками. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, EN166-168, EN 170.</p> |
| 1.2 | | - | |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1. | | | |

| | |
|---------------------|---|
| ФИО Ответственного: | Степанова Ю.В. |
| Должность: | Специалист ОТ |
| Телефон / Факс: | 4922 38-35-87 |
| Главный инженер | Тарасов С.М. |
| Подпись: |  |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| Заказчик: | РЭС г.Владимир ОАО «ВОЭК» | Группа материалов: | НЗ |
| № опросного листа: | 195 | Код МТР в ЕНС РКС: | НЗ0003 |

Наименование МТР: МАСКА С СЕТКОЙ И НАУШНИКАМИ CHAMPION

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-------|---|-------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | МАСКА С СЕТКОЙ И НАУШНИКАМИ CHAMPION | |  <p>Шлем защитный С1001 CHAMPION комбинированный. Применяется при работах по уходу за деревьями и при покосе травы. Комплектность: щиток (нейлон), козырек, наушники противозумовые.</p> |
| 1.2 | Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК | - | |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1. | | | |

| | |
|---------------------|---|
| ФИО ответственного: | Степанова Ю.В. |
| Должность: | Специалист ОТ |
| Телефон / Факс: | 4922 38-35-87 |
| Главный инженер: | Тарасов С.М. |
| Подпись: |  |