



Схема армирования фундаментной плиты (4 ряд)



Условные обозначения


- граница участков дополнительного армирования

Деталь расположения стыков арматуры внахлестку



- Производство работ Вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, СНиП 12-03-99 и проектом производства работ.
- При возведении железобетонных конструкций в зимнее время необходимо руководствоваться требованиями ракета 2 (пункты 2.53...2.62) и приложения 8, 9 СНиП 3.03.01-87.
- Перед бетонированием арматуру и основание, на которое укладывается бетонная смесь, очистить от ржавчины и грязи. Бетонирование следует начать в течение 15 мин.
- В процессе бетонирования обеспечить соблюдение защитных слоев и мест положения рабочей арматуры согласно проекту.
- Крестообразные пересечения стальной арматуры плиты выполняются вязкой отожженной пробойкой диаметром 1,5 мм.
- Проектом принято соединение основной арматуры плиты по длине внахлестку на скрутках вязкой отожженной пробойкой диаметром 1,5 мм.
- Стеки основного армирования (поз. 1 Ø12 A-III) с шагом 200 мм располагаются рабочим по всему полю плиты.
- Концы арматурных стеков должны отстоять от грани фундаментной плиты на 30 мм.
- Расход арматуры дан с учетом нахлеста стеков.
- Замаркированные сечения и узлы смотрите листы КЖ.6-8, КЖ.6-9.

0-0



Спецификация

НН поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч. (общая масса)
1	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=8012 м.п.	1	7113.17	7113.17
2	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=5500	354	4.88	1727.52
3	ГОСТ 5781-82*	Ø14 AIII, L=7000	48	8.46	406.08
4	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=5100	32	4.53	144.96
5	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=4000	176	3.55	624.80

632.В.12-КЖ.6

Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы

Изм.	Кол. уч	Лист	Н. док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.				Голубенко С.				
Проверил				Голубенко А.				
ГИП				Матиевба				
Гл. констр.				Голубенко А.				
Нач. отдела				Голубанов				
Н.контр.				Голкина				
Схема армирования фундаментной плиты (4 ряд)						ООО "Гражданпроект"		

Формат А2