



















1. В месте прохода трубы арматурные стержни, пересекающие трубу, разрезать, отогнуть и их концы приварить к трубе.
2. Сечения 1-1, 2-2 см. лист КЖ.2а-8.
3. Спецификацию замаркированных элементов см. лист КЖ.2а-7.

						632.В.12-КЖ.2а	
						Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пенза	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Голубенко С.				Резервуар на 4000 м3	Стадия: Р; Лист: 9; Листов:
Проверил		Голубенко А.					
ГИП		Матиева					
Гл. констр.		Голубенко А.				Сечения и узлы фундаментной плиты (окончание)	ООО "Гражданпроект"
Нач. отдела		Голованов					
Н.контр.		Галкина					

Взамен инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А2