


Анекс V



Марка детали	R_1	Масса вз. кг
ПД 500	2000	212,0
ПД 600	2000	325,0
ПД 800	2000	464,4
ПД 1000	1000	604,0
ПД 1200	1600	962,9
ПД 1400	1600	1344,0

Номер заказа	Наз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			<u>Детали</u>		
			530x60 ГОСТ 10704-76 труба А-В3СП ГОСТ 10705-80	1	250,6 кг
			620x70 ГОСТ 10704-76 труба А-В3СП ГОСТ 10705-80	1	313,2 кг
			820x70 ГОСТ 10704-76 труба А-В3СП ГОСТ 10705-80	1	555,3 кг
			1020x80 ГОСТ 10704-76 труба А-В3СП ГОСТ 10705-80	1	844,7 кг
			1220x90 ГОСТ 10704-76 труба А-В3СП ГОСТ 10705-80	1	1213,8 кг
			1420x100 ГОСТ 10704-76 труба А-В3СП ГОСТ 10705-80	1	1730,9 кг

- Отводы сварные с углом 90° изготавливаются по МН 2880-62
- Сварку производить электродами типа Э-42

Чертежи и виды в комплекте

Приказом 632.0.12-КЖ.20		
Исполн.	Голубенко	Бр.
Инженер.	Галкина	Федоров
ИНВ. №		

ТР 901-4-63.83-КЖИ-7.100


Наимен.	Фамилия	Линия	Стойки	Масса	Масса габ.
				Р	СН.
ГНП	Борисов	шнур			
ГИП	Руднев	шнур			
РУК. ВР.	Рынегор	(шнур)			
Шланг.	Гуменевская	"шнур"			

Деталь подводящего
трубопровода


Стойки
Лист
Листов;

Союзводоканалпроект

Рисунок V



Размеры в миллиметрах



Номер детали	Аи	а	в	с	з	Масса кг
8Л103	100	200	890	400	2155	20.0
8Л103	100	2100	894	400	3004	30.9
СП850	210	3100	355	665	3010	68.5

Номер детали	Обозначение	Наименование	Ном. прилож.
		Деталь 1	
		100-311 ГОСТ 10104-76, 8-2500	
		Л-СТ3СП ГОСТ 10105-80	1
		150-311 ГОСТ 10104-76, 8-2500	
		Л-СТ3СП ГОСТ 10105-80	1
		143-313.5 ГОСТ 10104-76, 8- Л-СТ3СП ГОСТ 10105-90	1

Чертеж панели для электротабаки типа З-42.

Панель	632.В.12-КМ20
Исполн.	Губленко
Номер	Гапкина
Изг. №	Федоров

ТП901-4-63.83-КМ1-7400

Стадия	Масса	Максимальная
Р	см. табл.	
7-т	III-103	

Деталь спускника

Марка спускника





Рисунок 2



Марка детали	поз. 1				поз. 2	
	размеры, мм				шаблон	масса, кг
	дн	а	в	с	м	кг
от 100	108	2200	250	450	2100	1,0
от 150	159	2350	310	535	2285	1,6
от 200	219	2400	310	620	2310	2,0
от 250	285	2750	290	750	2615	5,0
от 300	426	2800	290	890	2625	7,0
от 350	517	2800	290	1090	2900	12,0
от 400	630	2850	523	1415	2590	15,0
от 500	820	2850	470	1570	2510	18,0
от 600	1020	2600	500	1940	2180	22,0
от 700	1220	2600	530	2340	2100	34,0
от 800	1420	2600	570	2580	2100	45,0
от 1000	1720	2600	610	2880	2100	57,0

Наименование	Наименование	Кол.Примеч.
<u>Детали</u>		
Гайка 100х3 ГОСТ 58704-73	Гайка А-СТУ СП ГОСТ 58704-73	20,0 кг
Труба 630х7 ГОСТ 10704-76	Труба А-СТУ СП ГОСТ 10704-76	50,5 кг
Труба 219х3,5 ГОСТ 10704-76	Труба А-СТУ СП ГОСТ 10704-76	64,5 кг
Труба 325х4 ГОСТ 10704-76	Труба А-СТУ СП ГОСТ 10704-76	100,0 кг
Труба 425х5 ГОСТ 10704-76	Труба А-СТУ СП ГОСТ 10704-76	102,5 кг
Труба 500х6 ГОСТ 10704-76	Труба А-СТУ СП ГОСТ 10704-76	270,0 кг
Труба 630х7 ГОСТ 10704-76	Труба А-СТУ СП ГОСТ 10704-76	431,3 кг
Труба 820х7 ГОСТ 10704-76	Труба А-СТУ СП ГОСТ 10704-76	572,4 кг
Труба 1020х8 ГОСТ 10704-76	Труба А-СТУ СП ГОСТ 10704-76	828,8 кг
Труба 1220х9 ГОСТ 10704-76	Труба А-СТУ СП ГОСТ 10704-76	1193,4 кг
Труба 1420х10 ГОСТ 10704-76	Труба А-СТУ СП ГОСТ 10704-76	1585,0 кг
Фланец ГОСТ 5701-81	См.табл.	
Ф 100х3 ГОСТ 5701-81	размеры	

1. Сборку производить в электроподогреве тягло № 48.


2. Решетку окрасить тремя слоями лака ХС-76 на растворителе А-4 по слою грунта ХС-04.

Приложение 632.8.12-КЖ20
Чертежи: Гавченко
11.контр Гапкина
ГИАП, Н


Наим. детали	Статус	Масса/Массажест
отходящая трубопровод	Р	
Лист № 1		
Сводка		

Наим. детали
ГИП
ГИП
Рук.бр
Измен.
Бортник
Руднев
Лянгорн
Грибовская

Разрез 1-1



Разрез 2-2



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса изделия		
			Усл. н.	од. пр.	Примеч.
<u>Сборочные единицы</u>					
1		Валунговод d4200	1		
		" d4300	1		
		" d4400	1		
<u>Детали</u>					
1	φ 100-8 Р-1200 ГОСТ 5724-52	2	0.66		
2	φ 100-8 Р-1200 ГОСТ 5724-52	2	0.76		
3	φ 100-8 Р-1000 ГОСТ 5724-52	2	0.86		
<u>Материалы</u>					
	Бетон м300 85 Мпс	155 145 135			М3

Леденчатые детали

Поз.	Эскиз
1	Узел крепления поз. 1 в обивке
2	Узел крепления поз. 2 в обивке

Узел крепления поз. 1 в обивке
стяжки с листом
и зажимами
Узел крепления поз. 2 в обивке
стяжки с листом
и зажимами

Узел крепления поз. 1 в обивке
стяжки с листом
и зажимами
Узел крепления поз. 2 в обивке
стяжки с листом
и зажимами

Грибок 632.В.12-КХЛ		Гип	Фитом	А-
Исаев	Голубченко	Дм	Макота	Брасов
И.Ионир	Галкина	Олег	Олег	Олег
С.Ионир	Галкина	Олег	Олег	Олег
С.Ионир	Галкина	Олег	Олег	Олег

С.Ионир

Галкина

Олег

Олег

Олег

Олег

Олег

Олег

ТП 901-4-63.83-ЮЖУ

Узлы №№ - Б/З
Вентиляционное устройство БУ1
Сборочный чертеж

Стадия	Лист	Листов
0	II	

Соединительный проект

Поз.	Наименование	Количество на изготовление	Узлы №								Примеч.
			ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	
Узлы крепления											
43	ТП901-4-63.83-КЖУ	1	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	
43	Сборочный чертеж		ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	
43	Лист 15		ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	
43	Лист 16		ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	
43	Лист 17		ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	
43	Сборочный чертеж		ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	
43	Сборочный чертеж единицы		ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	
44	3.900-3 Вывл. 15	Капот кл	1	1	1				1	1620 кг	
45	12 ТП901-4-63.83-КЖУ-4.400	" Кла			1	1	1	1	1	1600 кг	
5	4.901-10 лист ТЧ23.01.007 СБ	Магнит герметический ф.600	1	1	1	1	1	1	1	178 кг	
14	4 ТП901-4-63.83-КЖУ-7.500	Дверница съемная	1	1	1					3.00 кг	
5	1.459-2 Вывл.3	Стремянка СРБ			1	1				94 кг	
5	1.459-2 Вывл.3	" СРВ				1	1	1	1	115 кг	
6	1.494-32	Занят круглый Ø=350			1	1				2.0 кг	
Детали											
61	7	Труба сталь гост 3252-75" L=650								2.8 кг	
61	8	Труба сталь гост 3252-75" L=250								2.5 кг	
61	9	Труба обечайчатенная гост 1039-80 ду=200 L=200м			1	1				26.0 кг	
61	10	Труба сталь гост 1039-76" L=2000						1	1	17 кг	
61	11	1.00х5 гост 6509-72" L=1160			1	1	1	1	1	0.5 кг	
61	12	Ф10А-Ш гост 5781-82 L=510			3	3	3	3	3	6.1 кг	
61	13	Ф8 Вс-Ш гост 6727-80 L=500			1	1				0.3 кг	
Материалы											
	бетон М200 В6.МР5	0.3	0.3	0.3	0.8 м3	0.8 м3	0.6 м3	0.6 м3	0.6 м3	0.6 м3	

1 количество труб поз. 7.0, а также диаметр труб поз. 10.
установливается при привязке


2. Столбовые конструкции поз. 3,4,5,6 окрасить за 4 раза эмалью
КС-710 ГОСТ 9355-81 по ГОСТ краски ХС-720 сл МРТУВ-10-708-67
и грунта ВЛ-025 ГОСТ 12707-77. Грунтобак и столбы окраски
выполняются при изготовлении конструкций

Гип	Чапомов	Б
Начальник конструирования	Б	Б
рук. гра. Альмазов	Б	Б
Ведущий конструктор	Б	Б
Ст. инж. Елисеев	Б	Б
Ст. инж. Боянцев	Б	Б

ТП901-4-63.83 - КЖУ

Узлы ХХХ-ХХХ
Спецификация
Установка стремянки

Столб Лист
р 12
Лист
Соединение



6

Схема установки камеры

Рисунок 6

Рис.1 **Рис.2** **Рис.3**

Узел **Рис.**

XXXIV	3
XXXIV ^a	2
XXXIV ^b	1

1. Узлы XXXIV-XXXIV^b, которые различаются расположением камеры на покрытии (см. таблицу).
2. Расположение и количествоводоходов кабелей поз. 7 и патрубков поз. 8 назначается при привязке.
3. Вспомогательная поз. 4 показана в рабочем положении.
При застройке можно использовать резину.
4. Электроды 3-42.

Схемы расположения патрубков поз. 8

Привязки 632.В.12-КЖЧ


Челоми Голубенко	65
К.понтр Галкина	Серебря
ОПБ. №	


ТП 901-4-63.85-КЖЧ

Гип	Фризатов	13
Нач. отв	представитель	100
рук.ср.	Лакозов	100
от. инк	Бистратов	100
от. инк. бранцова	Бранцова	100


Узлы XXXIV, XXXIV^a, XXXIV^b
Камера приборов
Сборочный чертеж.
Сборочный чертеж.

Страница листа Листов
Р 14






Узлы гидроизоляции покрытий




Узлы гидроизоляции стен и днища



Цементная защита стены 5-8мм
прикрепленная сеткой из 1 слоя „Ханас“ общей толщ. 12мм
одна стеклоткань шир. 800мм
из цементной смеси

Приводящие скобки через 1м
прихватить бархатом к утеплению
или обшивать панелями.
Скобы не обрезать, концы
использовать для крепления сетки.



Приложение 632. В.12-КЖ.2а	
Исполнитель	Глауретика
Наименование	Голубина
Составлено	Составлено
Срок	

Год	Фамилия	Составлено	Составлено	Листов
Нач.год	Красновский	1/1		
Ин.ср.	Каминов	1/1		
Вед.штук	Голубкова	1/1		
Ст. инж.	Елисеевский	1/1		
Ст. инженер	Борисенко	1/1		


ТП 901-4-63.83-КЖУ

Узлы гидроизоляции
(начертано)

Страница 1 из 1
Составлено

16

**Деталь изоляции камеры дозы и
камеры приборов контроля уровня воды.**



Спецификация на материалы гидроизоляции (на 10 м. стыка.)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примеч.
<u>Сборочные единицы</u>					
1		Сетка 45-25-0-ГОСТ 5336-80	100 м	36.5	
2		Лист обесцементный ЛП-П-30-12-ГОСТ 1024-75	105 м		
3		Стеклоткань Т-12-41 ГОСТ-Н-НВ-59 шир. 200мм.	105 м		
4		" шир. 500мм	105 м		
5		" шир. 500мм	105 м		

и для получения сетки шириной 150 мм
сетку 45-25-0-ГОСТ 5336-80 шириной 1500 мм
разрезать в спецификации дон. б/р сетки
шириной 1500 мм по 10 п.м.

Приказом 632. В. 12 - КЖ. 20

Исполн. Голубинка	Бюл.
Исполн. Галкина	Бюл. 10
Инв. №	

1. Материал герметизирующего заполнения: герметики типа УМС-50, битумол 2М или другие герметики с аналогичными свойствами, или битумно-резиновые, битумно-полимерные мастики.
2. Для гидроизоляции наружной поверхности резервуара применяется штукатурка ходовой асфальтовой мастикой - "Хомасет" ИИ-20.
3. Оferжжение из обесцементных листов по периметру покрытия устраивается после подготовки изолируемой поверхности и непосредственно перед укладкой герметико.
4. Для формирования штукатурной асфальтовой гидроизоляции в местах стыков конструкций применять стеклоткань Т-12-41 (ГОСТ-Н-НВ-59).
5. Для разрезуаров в системах промышленного водоснабжения решение гидроизоляции упрощено. На площадках с подпором и без подпора грунтовых вод изоляция стен и днища обеспечивается применением пластинчатого бетона марки по водонепроницаемости ВВ, но покрытии - двухслойная изоляция из "Хомасет" ИИ-20.
6. Гидроизоляция стен выполняется после испытаний резервуара.

ТП 901-4-63.83-КЖУ

РУП НКФО РНК Сп. ЦНЛ СТУНК СГ НКА	Филиал Ачинский Нижегородский Тольяттинский Сургутский Башкирский

Узлы гидроизоляции
(окончание)

Стадия	Листы	Листов
Р	19	

Согласовано начальником проекта

10

Работы

~~Усилия от изменения температуры трубопроводов и деформации их основания в расчете не учитывались. Эти воздействия должны быть исключены следующими конструктивными мероприятиями при привязке проекта к конкретным площадкам:~~

- ~~- устройством компенсаторов или компенсирующих устройств на трубопроводах;~~
- ~~- укладкой трубопроводов на основании из песчаного или песчано-гравийного грунта или местного грунта с повышенными требованиями к его уплотнению;~~
- ~~- рациональным порядком бетонирования днища;~~
- ~~- заделкой труб в стенах при помощи тикоповых герметиков. Прокладка труб через стены при помощи сальников или ребристых патрубков допускается в обоснованных случаях с учетом условий прокладки трубопроводов и эксплуатации резервуаров.~~
- ~~- другими мероприятиями, близкими местным условиям.~~

Подбор сечений конструкций произведен в соответствии с требованиями СНиП II-2/75, "Бетонные и железобетонные конструкции" (приняты от воздействия нормативных нагрузок)

Сталь не более 0,2мм - при длительном раскрытии трещин (давление грунта на опорожненный резервуар)

Сталь не более 0,3мм - при кратковременном раскрытии трещин (давление воды во время гидравлических испытаний на нейтральный грунт резервуар)

4. Защита конструкций от коррозии

В проекте принято, что грунты и грунтовые воды не агрессивны по отношению к железобетонному. Влажная воздушная среда в резервуаре, содержащие хлора в малых концентрациях оценивается по СНиП II-28-75^{2,03.11-93} как слабо агрессивная по отношению к железобетону. По отношению к металлоконструкциям, вода и воздушное пространство в резервуаре оценивается как среднеагрессивная среда. Проектом предусмотрены следующие

антикоррозионные мероприятия:

- ~~- бетонные повышенной плотности марок по водонепроницаемости;~~
- ~~- обетонирование и металлизацию всех закладных и соединительных изделий;~~
- ~~- окраска всех необетонированных металлоконструкций и трубопроводов.~~

Закладные изделия из железобетонных конструкций и соединительные изделия, а также другие стальные элементы, оговоренные на соответствующих чертежах проекта, подлежат защите от коррозии слоем алюминия или чинко толщиной 200 мкм, наносимым методом металлизации.

Не защищаемые алюминием или чинкоем покрытием открытые поверхности закладных изделий в железобетонных конструкциях и стальные изделия, предназначенные для закрепления сборных железобетонных элементов, необетонируемые металлоконструкции (лестницы, люки), а также несущие стальные конструкции подлежат окраске за Ураза эмалью Х-710 по одному слою краски ХС-720^{сп} или грунта ВЛ-023. Трубопроводы и технологические изделия окрасить трёх слоями первичного лака ЛС-76

5. Оборудование резервуара.

Резервуары оборудуются:

- ~~- подводящим (подгающим) трубопроводом;~~
- ~~- отводящим трубопроводом;~~
- ~~- переливным устройством;~~
- ~~- спускным (грязевым) трубопроводом;~~
- ~~- промывочным устройством;~~
- ~~- устройствами для выпуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнении резервуара;~~
- ~~- устройствами для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре;~~
- ~~- люками-лазами~~
- ~~- лестницами~~

Привязан			

Лист
6
ТП901-Ч-БЗ.83-ПЗ1

Коп. ШИКЕВИХ
ВОСТАНОВЛЕН
Верно: *М.И.Ш.*

и. 03.03.2012 - КЖ.29
(ст. ч.Р.)

Членами подписан
Членами подписан
Н. Кондр. Григорьев
Д. А. Попов

Рисунок 1

Подводящий трубопровод при диаметре 100-1000мм вводится в резервуар через стену и представляет собой вертикальную трубу с водосливной воронкой. Продиаметр 500-1000мм. подводящий трубопровод вводится в резервуар через днище в вертикальную приемную камеру-искователь прямоугольного сечения.

В резервуарах питьевой воды для обеспечения постоянного режима работы фильтров, а также для сохранения запаса воды в резервуаре при аварии на линии подачи, верх воронки или кромка приемной камеры расположены на 200мм. ниже максимального уровня воды.

~~В резервуарах производственной воды в целях экономии энергии на подачу допускается снижение отметки верха воронки или камеры до уровня неприкосновенного противопожарного запаса.~~

Отводящий трубопровод монтируется непосредственно в днище резервуара и представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы с наклонным входным участком и косыми срезами деталей. Вход в отводящий трубопровод приподнят над днищем, оборудован сферулерниковой решеткой из стальных прутков. Площадь входного эллипса в 1,5 раза больше площади поперечного сечения трубы. Все это обеспечивает оптимальные гидравлические условия отведения воды, исключает подсос воздуха и предохраняет насос от засорения.

Равномерность обмена воды в резервуаре и предотвращение образования застойных зон обеспечивается соответствующим расположением подающего и отводящего трубопроводов, в резервуарах емкостью 2500-20000м³ устройством специальных продольных перегородок, направляющих поток воды от подачи к разбору.

Переливное устройство гарантирует резервуар от переполнения. Водосливная кромка устройства рассчитывается на пропуск разности расходов среднесуточной

подачи (4,11%) и минимального водоразбора (2,5%) т. е. 1,51% суточного расхода. Удельный расход перелива с 1л/с. принят равным 0,05м³/с, что по формуле водослива соответствует слою воды 0,08м.


~~Для труб диаметром 100-1000мм переливное устройство выполнено в виде трубопровода, введенного в резервуар через стену, на конце вертикальной части которого находится водосливная воронка. В резервуарах питьевой воды на вертикальной части переливного устройства выполняется гидравлический затвор с высотой водной пробки не менее 500мм, исключающий контакт с атмосферой.~~

При диаметре 500-1000мм переливной трубопровод вводится через днище. В этом случае переливное устройство представляет собой следующую конструкцию: сварная деталь из трубы, расположенная под днищем резервуара в обетонке и выполняющая функцию гидрозатвора, переличная камера из вертикально установленной распределенной железобетонной трубы диаметром 1000мм, 1600мм и 2000мм. ~~В резервуарах емкостью 12000-20000м³ для извлечения граничный слива на переливой камере монтируется водосливная прямоугольная насадка.~~

Отметка верха переливного устройства - кромка воронки, распределяющей камеры, кромки насадки - не 10 см. Выше максимального уровня воды в резервуаре при автоматическом режиме контроля уровня или на отметке максимального уровня воды в резервуаре при отсутствии режима автоматики. Спускной (разбор) трубопровод предназначен для спуска минимального

Привязан	
СБ №	
Кол. Шинкевич Восстановлен с количеством верной штук	

ПП901-Ч-63.83-ПЗ1

Лист
7

Напечатано
Головиной
Анастасией
Петровной Головиной

14.12.2014г.

объема воды после отключения насосов при опорожнении резервуара, а также для отвода грязевых вод при профилактической чистке резервуара.

Спускной трубопровод диаметром 100 или 200 мм расположен под днищем резервуара, обетонирован и имеет наклонный участок с выходом на уровень днаша. Сток грязевых вод к спускному трубопроводу обеспечивается набегающей. В резервуарах емкостью 50-1200 м³ сток водяного стока осуществляется брандспойтом, шланг которого спускается через люк-лаз. В резервуарах емкостью 2500-20000 м³ на днище вдоль перегородок монтируется стационарный промывочный водопровод, присоединенный к технологическому водопроводу плашадки. Вход водопровода расположен под днищем резервуара.

Конструкция устройства для выпуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнении резервуара выполняется в зависимости от его назначения:

в резервуарах производственной воды - вентиляционные колонки;

в резервуарах питьевой воды - специальная система вентиляции (см. альбом IV)

Люки-лазы с лестницами обеспечивают периодическое обсушивание и профилактику резервуаров. Освещение внутри резервуара предусматривается с помощью переносных светильников на гибком кабеле, питаемых через переносные понижающие трансформаторы 380/220/12В, устанавливаемые около лазов.

В зависимости от назначения резервуаров принимается различная степень обеспечения контроля и сигнализация уровней воды в резервуаре

~~Указания по привязке~~

1. В соответствии с назначением резервуара, на основании гидравлических расчетов, собственной работы резервуаров с насосными станциями, водоводами и сетью определяется суммарный объем запасно-регулирующих емкостей, в который должны включаться противопожарный, регулирующий, непримененный, аварийный объемы воды, а также объем воды на собственные нужды станции водоподготовки. Расчетный суммарный объем воды выбирается по полезной емкости резервуаров

2. При проектировании резервуаров питьевого назначения необходимо учитывать требования, изложенные в альбоме II "Специальные требования к резервуарам хозяйствственно-питьевого назначения"

3. В соответствии со схемой движения воды принимается расположение резервуаров на генплане и корректируется в случае необходимости проектная обвязка трубопроводов.

4. В каждом конкретном случае диаметры всех трубопроводов, а также длина водослива переливного устройства уточняются расчетом.



5. В зависимости от конструкции прохода труб через стены назначаются способы компенсации деформации трубопроводов.

6. В зависимости от принятых режимов заполнения и опорожнения воды проверяется безопасность конструкций при обмене воды в резервуаре. Вакуум и избыточное давление не должно превышать 100 мм водяного столба

Привязан			
И.Б.Н			

ТП901-Ч-БЗ.83-ПЗ

Лист
3



и. 63.2.6.16-6.Ж.29
(т. 17)

Исполнитель: Рабочий №
Проверка: Инженер
Изобр.: Заведующий

Альбом

после ликвидации автодорожных проездов внутри резервуара и монтажа всех сборных железобетонных элементов. При варианте сборных узловых блоков стенные панели по ширине блоков сначала монтируются от углов до автодорожных проездов, затем после выполнения работ в пределах этих проездов, полностью по всей длине.

7.5. Испытания резервуаров.

1. Гидравлическое испытание резервуаров должно производиться при положительной температуре наружной поверхности стен до устройства гидроизоляции и после завершения всего комплекса строительных работ в резервуарах. В резервуарах для воды изолитебное качество после устройства изоляции необходимо также выполнить испытания согласно альбому „Специальные требования к резервуарам изолитебного водоснабжения“.

2. К моменту проведения гидравлического испытания весь уложенный монолитный железобетон должен иметь 100% проектную прочность.

3. При проведении гидравлического испытания следует руководствоваться требованиями СНиП № 30-74 и альбомом „Специальные требования к резервуарам изолитебного водоснабжения“.

7.6. Производство работ в зимнее время
Осуществление строительство резервуаров в зимнее время не рекомендуется, однако при обоснованной необходимости

такое строительство нужно учитывать следующие основные положения:

1. При наличии в грунтовом основании пучинистых грунтов необходимо в течение всего зимнего периода обеспечить защиту основания от промерзания покрытием укрытия его или железобетонного щитом, каким-либо утеплителем (снег, рыхлый грунт, шлак и т.д.) Толщина принятого слоя утеплителя определяется в ППР в соответствии с теплотехническим расчетом и возможностями конкретной строительной организации. Грунт засыпки и обсыпки не должен содержать замерзшихся комьев.

2. К моменту замораживания монолитный железобетон резервуаров должен иметь 100% проектную прочность.

3. Учитывая значительный модуль поверхности монолитного железобетонного щитов рекомендуется применять предварительный электропрогрев бетонной смеси перед ее укладкой, а также способы прогрева уложенного бетона с использованием электрической энергии, пара или теплого воздуха.

7.7. Техника безопасности.

1. Запрещается установка и движение строительных механизмов и автотранспорта в пределах признаки обрушения котлована.

2. Запрещается разработка и перемещение грунта бульдозерами при движении на подъем или под уклон с углом наклона более указанного в паспорте машины.

3. Ходить по уложенной форматуре разрешается только по специальному мостикам шириной не менее 0,6м.

ТП 901-4-63.83-ПЗ1

Лист
11

ст.п.р. № 1
КОЛ. ШИКЕВИЧ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОПИИ
Верна: 0071

И. 632. В. 12 - Г. 20.
Человек: Мужчина
Продв. Бородяков
Н. контр Галкин

4. Очистку сборных железобетонных элементов от грязи, иллюд и пр. следует производить на земле до их подъема.

5. Запрещается пребывание людей на элементах и конструкциях во время их подъема, перемещения и установки.

Более подробный перечень требований по технике безопасности, которым следует руководствоваться при производстве всего комплекса строительно-монтажных работ по резервуарам, приведен в СНиП II-43-89 СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04-2002.

В проекте, в качестве примера приводятся ведомости основных объемов работ, трудозатрат для резервуаров емкостью 50 и 20 000 м³.

Для остальных типоразмеров резервуаров подобные ведомости должны выполняться при привалке проектов.

Ведомость трудозатрат

№ п.п.	Наименование	един. изм.	Проект резервуара емкостью 50м ³	Проект резервуара емкостью 20000м ³
	Общая трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ	чел.-вн.	107	7888

Ведомость основных объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Проект резервуара емкостью 50м ³	Проект резервуара емкостью 20 000м ³
1	Земляные работы:			
	а) выемка грунта	м ³	163	11909
	б) п.у. распределенного грунта.	"	13	771
	б) насыпь и обратная засыпка	"	239	5245
2	Устройство монолитных конструкций:			
	а) бетонных	"	4	147
	б) железобетонных	"	10	773
3	Монтаж сборных конструкций:			
	а) стальных	"	97	175
	б) железобетонных	м ³	16	165
4	Сварка стальных конструкций паком	м ²	22	33
5	Изоляционные работы:			
	а) цементная стяжка	м ²	17	5523
	б) мастика "Хамадра"	"	130	10190
	в) прокладка стеклоткани	"	35	659
	г) ашебетонный лист	"	5	79
	д) укладка водонепроницаемых плит	"	113	452
6	Водоотлив насосами	м-см	180	2520

Объемы земляных работ подсчитаны при заглублении бани от Черные отметки земли не 2,5м.

ТП 901-4-6 3.83

Лист
15

Коп. Шинкевичу
от "11" Восстановлен с копии
Верно: Серг.

Ш. 638, в. 18-к ж. 2 др.
Непол. Лукина Ольга
Профср. Корольков Юрий
Н. контр. Галкин

