

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип,марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо-вания,изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса еди-ницы, кг	Примечание
	<u>Водопровод (В1, Т3)</u>							
1	Кран шаровой муфтовый полнопроходной Ø 15	11627n1			шт.	3	0.145	
2	Регулятор давления "после себя" Ø15	РДВ-2А			шт.	1	1.0	
3	Счетчик холодной воды Пульсар Ø15 с радиовыходом 433 МГц				шт.	1	0.7	
4	Фильтр магнитно-механический Ø15	ФММ-15			шт.	1		
5	Трубы стальные водогазопроводн. оцинк Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	18.0		
6	Промывка, обеззараживание и хлорирование трубопроводов				м	18.0		
7	Гидравлическое испытание трубопроводов				м	18.0		
8	Пенный огнетушитель	ОП-3			шт.	2		
	<u>Оборудование</u>							
1	Водонагреватель электрический ARISTON V=10л, N=1.2кВт	SG OR 10			шт.	1		
	<u>Канализация (К1, К1Н)</u>							
1	Вентиль Ø32	15с52нж			шт.	1		
2	Обратный клапан Ø32	16кч9п			шт.	1		
3	Трубы стальные водогазопроводн. оцинк Ø 32	ГОСТ 3262-75*			м	11.0		
4	Насос ГНОМ 10-10Д: Q=10,0м³/ч; H=10,0м; N=1,1кВт				шт.	1		
5	Фланец Ø32	ГОСТ 18820-80*			шт.	2		
6	Ревизия Ø 100				шт.	1		
7	Трубы полиэтиленовые "ВР Полимер" Ø 100	ТУ 4926-012-10258780-99			м	9.0		
8	Трубы полиэтиленовые "ВР Полимер" Ø 50	ТУ 4926-012-10258780-99			м	1.0		

632.B.12-BK.C

Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы

						<i>632.В.12-ВК.С</i> <i>Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы</i>	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата		
Разработал	Павлов						<i>Стадия</i> <i>P</i>
Проверил	Петелин						
Рук. группы	Петелин					<i>Лист</i> <i>1</i>	
ГИП	Агафонова					<i>Листов</i> <i>2</i>	
Нач.сект.ВК	Колдомасов						
Н.контр.	Галкина						
						<i>Спецификация оборудования</i>	<i>ООО "Гражданпроект"</i>