



Стена Ст-3. Опалубка



Стена Ст-3. Армирование



Спецификация					
NN поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед, кг	Примеч. (общая масса)
		Стена Сп-3			
1	ГОСТ 5781-82*	Ø18 AIII, L=5070	181	10.13	1833.53
2	ГОСТ 5781-82*	Ø18 AIII, L=4120	181	8.23	1489.63
3	ГОСТ 5781-82*	Ø14 AIII, L=1843 м.п.	1	2227.11	2227.11
CA-3	ГОСТ 5781-82*	Ø16 AIII, L=1990	179	3.14	562.06
CA-4	ГОСТ 5781-82*	Ø12 AIII, L=1380	40	1.23	49.20
Ш-1	ГОСТ 5781-82*	Ø8 AI, L=420	2160	0.17	367.20
		Материал			
		Бетон класса В 25, W6, F100, м3	49.1		

1. Основные указания см. лист КЖ.2-2.
2. Ведомость деталей см. лист КЖ.2-21
3. Ведомость расхода стали см. лист КЖ.2-21.
4. Замаркированные сечения см. лист КЖ.2-21, узлы см. лист КЖ.2-22.

						632.В.12-КК.2			
						Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г. Пензы			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Резервуар на 4000 м3	Стяжка	Лист	Листов
Разработ.		Голубенко С.					Р	18	
Проверил		Голубенко А.							
ГИП		Матвеева							
Гл. констр.		Голубенко А.							
Нач. отдела		Голованов				Стена Ст-3.	000 "Гриздропроект"		
N.контр.		Галкина							