









Деталь расположения стыков горизонтальной арматуры внахлестку



- Общие указания см. лист КЖ.1-2.
- Ведомость деталей см. лист КЖ.1-20
- Шпильки Ш-1 устанавливать в шахматном порядке с шагом 400мм в горизонтальном и вертикальном направлениях.
- Соединение стержней выполнить на скрутках из отожженной вязальной проволоки ø1,5мм с шагом 400мм в горизонтальном и вертикальном направлениях.
- Стыки горизонтальной арматуры стен по длине выполнять внахлестку на скрутках вязкой отожженной проволокой диаметром 1,5 мм. Деталь расположения стыков горизонтальной арматуры внахлестку см. данный лист.

						632.В.12–КЖ.1			
						Насосная станция 3–го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Насосная станция	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Голубенко С.					Р	19	
Проверил		Голубенко А.							
ГИП		Матвеева							
Гл. констр.		Голубенко А.							
Нач. отдела		Голованов				Узлы стен	ООО "Градзапроект"		
Н.контр.		Галкина							