



Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
CA-1	
CA-2	
CA-3	
CA-4	
CA-5	
Ш-1	
Ш-2	
П-1	
П-2	

Ведомость расхода стали на стены и перегородки, кг								
Марка	Изделия арматурные							Всего
	Арматура класса							
	AIII					AI		
	ГОСТ 5781–82*					ГОСТ 5781–82*		
	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Итого	Ø8	Итого	
Стена Ст–1	0.00	1496.02	726.94	2258.28	4481.24	244.80	244.80	4726.04
Стена Ст–2	155.70	1496.02	726.94	2295.00	4673.66	244.80	244.80	4918.46
Стена Ст–3	49.20	2227.11	562.06	3323.16	6161.53	367.20	367.20	6528.73
Стена Ст–4	0.00	2227.11	562.06	3286.44	6075.61	367.20	367.20	6442.81
Стена Ст–5	72.99	0.00	0.00	0.00	72.99	11.32	11.32	84.31
Стена Ст–6	119.78	0.00	0.00	0.00	119.78	12.99	12.99	132.77
Перегородка П–1	449.60	0.00	0.00	0.00	449.60	64.59	64.59	514.19
Перегородка П–2	466.90	0.00	0.00	0.00	466.90	69.64	69.64	536.54
Всего	2662.97	7446.26	2578.00	11162.88	23850.11	1576.31	1576.31	25426.42

- Общие указания см. лист КЖ.2а-2.
- Шпильки Ш-1, Ш-2 устанавливать в шахматном порядке с шагом 400мм в горизонтальном и вертикальном направлениях.
- Арматурные выпуски из стены в плиту перекрытия устанавливать вдоль грани стены, совпадающей с торцом плиты.
- Узлы армирования см. лист КЖ.2а-22.

						632.В.12–КЖ.2а			
						Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г.Пензы			
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Резервуар на 4000 м3	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Голубенко С.					Р	21	
Проверил		Голубенко А.							
ГИП		Матиева							
Гл. констр.		Голубенко А.							
Нач. отдела		Голованов				Сечения стен и перегородок Ведомость деталей Ведомость расхода стали	000 "Гражданпроект"		
Н.контр.		Галкина							