Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка,обозначение документа,опросного листа	Код оборудования,изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кГ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обратная засыпка мелким песком под автодорогами					м	3400	
	Колодцы, опоры							
	Колодец круглый водопроводный из сборных ж/б элементов	ТПР 901-09-11.84. ал. 2				шт	4	Т.З; ПГ15; Т.А11ПГ8; Т.И
	Ø 2000мм (Нраб.=2,70м)							
	Колодец круглый водопроводный из сборных ж/б элементов	ТПР 901-09-11.84. ал. 2				шт	5	Т.Ж; ПГ6; Т.А8ПГ7; Т.А9; Т.А10
	Ø 2000мм (Нраб.=2,40м)							
	Колодец круглый водопроводный из сборных ж/б элементов	ТПР 901-09-11.84. ал. 2				шт	6	ПГ14; ПГ19; Т.А7ПГ18; Т.А5; Т.7ПГ8; ПГ17
	Ø 1500мм (Нраб.=2,40м)							
	Колодец круглый канализационный из сборных ж/б элементов	ТПР 902-09-22.84. ал. 2				шт	1	МК-4; МК-4; МК-6
	Ø 1000мм (Нраб.=2,10м)							
	Люк водопроводный легкий "Л"					шт	5	
	Люк водопроводный легкий "Т"					шт	13	
	Бетон М50 (бетонная подготовка)				м3	4.02		основание колодцев
	Гидроизоляционное покрытие колодцев ленточное полимерно-	ГОСТ 9.602-2005			м2	345		расход бит. мастики 200г/м2
	битумное, конструкция №5, толщина изоляции 4-6 мм							
	Гидроизоляция днища колодцев - штукатурная асфальтового				м2	76		
	раствора, толщиной 10мм по грунтовке разжиженным битумом							
	Люк чугунный типа "Л"	ГОСТ 3634-89			шт	5		
	Люк чугунный типа "Т"	ГОСТ 3634-89			шт	10		
	Бетон кл.В7.5				м3	0,55		на столбики
	Бетон М100				м3	0,5		на упоры
	Бетон кл.В15				м3	0,06		отмостка люков колодцев
	Песок строительный -восстановление нарушенного основания-							
	в местах пересечения с существующими сетями:							
	- водопровод Ø530мм				шт	2		
	- водопровод Ø273мм				шт	10		
	- газопровод Ø219мм				шт	10		

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв.Nподл.