

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-167
Адрес: г. Самара, ул. Авроры 92

Рабочая
документация

178.10.15 – АК

Реконструкция ПНС-167

Комплексная автоматизация

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АК

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|------------------------------|--|------------|
| <u>Ссылочные документы</u> | | |
| ПУЭ 7 изд. | Правила устройства электроустановок Издание 7 | |
| ГОСТ 21.101-2009 | Основные требования к проектной и рабочей документации | |
| ГОСТ Р 53315-2012 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности | |
| СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений | |
| СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства. | |
| A10-93 | Защитное заземление и зануление электрооборудования | |
| И 1.06-08 | Инструкция по монтажу вспомогательных цепей. | |
| <u>Прилагаемые документы</u> | | |
| 178.10.15 – АК СО | Спецификация оборудования, изделий и материалов | |
| 178.10.15 – АК КЖ | Кабельный журнал. | |

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
|----------------------------|---|------------|
| <u>Ссылочные документы</u> | | |
| 1 | Общие данные (начало) | |
| 2 | Общие данные (окончание) | |
| 3 | Схема внешних соединений | |
| 4 | План расположения оборудования и проводок | |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Общие указания.

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.

Проектом предусматривается:
контроль:

затопления приемника ПНС;
присутствия людей в помещении ПНС;
контроль температуры в помещении ПНС;
давления в системе водоснабжения;
расхода воды на вводе;
потребляемой электрической энергии.

управление:
насосами Н1 и Н2;
электрокотлом;

Контроль затопления ПНС осуществляется при помощи датчика затопления (поз.LS). Для обеспечения охранной безопасности на входе в помещение ПНС предусматривается датчик движения (поз.BGL). Для управления электрокотлом предусматривается датчик температуры внутреннего воздуха (поз.TE), управление осуществляется в автоматическом режиме. Расход воды контролируется при помощи датчиков расхода (поз.FE) по интерфейсу RS-485. Управление насосами осуществляется, в ручном, автоматическом и дистанционном режимах в ручном режиме управление и регулирование производительности осуществляется со шкафа управления ШУН, в автоматическом режиме от задающих датчиков давления (поз.PE), в дистанционном режиме – оператором при помощи GSM связи. Контроль потребляемой электрической энергии осуществляется при помощи существующих электросчетчиков (поз.Wh), опрос счетчиков осуществляется по интерфейсу RS-485.

Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок, сторонние проводящие части, normally не находящиеся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с существующим контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.

При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ.

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------|---------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | 178.10.15-АК | | |
| | | | | | ПНС-167. г. Самара, ул. Авроры 92 | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | |
| ГИП | | Макаренко | | | | | |
| Проверил | | Удинеева | | | | | |
| Выполнил | | Павлов | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Общие данные (начало) | | | | | 000 "САТОН ЭНЕРГО" | | |

Формат А3

Перечень основных контролируемых параметров

Таблица 1 – Контролируемые параметры


| Наименование контролируемых параметров | Кол-во каналов |
|--|----------------|
| Охранная сигнализация | 1 |
| Контроль температуры | 1 |
| Контроль затопления | 1 |
| Контроль давления в точке входа 1 | 1 |
| Контроль давления в диктующей точке | 1 |
| Контроль давления в точке выхода 1 | 1 |
| Контроль потребления электроэнергии на входе 1 ВРУ | 1 |
| Контроль потребления воды на входе 1 | 1 |
| Насос №1 | 1 |
| Насос №2 | 1 |
| Электрический котел | 1 |

Автоматизированная система управления относится к 1-ой категории технической сложности, с количеством каналов 11 единиц.

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------|--------|---------|------|--|
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | 178.10.15-АК |
| ИП | | Макаренко | | | | |
| Проверил | | Удинеева | | | | ПНС-167. г. Самара, ул. Авроры 92 |
| Выполнил | | Павлов | | | | |
| | | | | | | Реконструкция ПНС-167. Комплексная автоматизация. |
| | | | | | | Стадия |
| | | | | | | P |
| | | | | | | Лист |
| | | | | | | Листов |
| | | | | | | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | Общие данные (окончание) |
| | | | | | | 000 "САТОН ЭНЕРГО" |

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| | | |




| | | | | | | |
|--|---------|-----------|--------|---------|------|--------------------|
| | | | | | | 178.10.15-АК |
| ПНС-167. г. Самара, ул. Авроры 92 | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док. | Подпись | Дата | |
| ГИП | | Макаренко | | | | |
| Проверил | | Удинеева | | | | |
| Выполнил | | Павлов | | | | |
| Реконструкция ПНС-167. Комплексная автоматизация. | | | | | | Стадия |
| | | | | | | Лист |
| | | | | | | Листов |
| Схема внешних соединений | | | | | | 000 "САТОН ЭНЕРГО" |

Формат А3

План на отм. 0.000

б/м

3530



Примечание:

- Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5м
- После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей
- Шкаф ШУН присоединить к существующей полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
- Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах. Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5м.

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|--------------|----------------|--------------|
| | | |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------|--------|---------|------|--------------------|
| | | | | | | 178.10.15-АК |
| ПНС-167. г. Самара, ул. Авроры 92 | | | | | | |
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док. | Подпись | Дата | |
| ГИП | | Макаренко | | | | |
| Проверил | | Удинеева | | | | |
| Выполнил | | Павлов | | | | |
| Реконструкция ПНС-167. Комплексная автоматизация. | | | | | | Стадия |
| | | | | | | Лист |
| | | | | | | Листов |
| План расположения оборудования и проводок | | | | | | 000 "САТОН ЭНЕРГО" |

Формат А4x3

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| | | |

| Обозна- чение | ТРАССА | | ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ | | | | КАБЕЛЬ | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | НАЧАЛО | КОНЕЦ | Трубы | | Металлорукава | | по проекту | | проложено | | |
| | | | обозна- чение | длина, м | обозна- чение | длина, м | марка, напря- жение | колич., число жил и сечение | длина, м | марка, напря- жение | колич., число жил и сечение |
| к7 | ШУН | счетчик электроэнергии №1 (Wh1) | Tg-20 | 2x6 | | | ШВВП | 2x0,75 | 2x6 | | |
| к8 | ШУН | водомерный счетчик №1 (FE1) | Tg-20 | 2x10 | | | ШВВП | 2x0,75 | 2x10 | | |
| к1 | ШУН | датчик присутствия (BGL) | Tg-20 | 2x8 | | | ШВВП | 2x0,75 | 2x8 | | |
| к3 | ШУН | датчик затопления (LS1) | Tg-20 | 14 | | | ШВВП | 2x0,75 | 10 | | |
| к2 | ШУН | датчик температуры (TE1) | Tg-20 | 14 | | | МКЭШ | 2x0,75 | 14 | | |
| к4 | ШУН | датчик Давления (PE1) | Tg-20 | 14 | | | МКЭШ | 2x0,75 | 14 | | |
| к5 | ШУН | датчик Давления (PE2) | Tg-20 | 14 | | | МКЭШ | 2x0,75 | 14 | | |
| к6 | ШУН | датчик Давления (PE3) | Tg-20 | 14 | | | МКЭШ | 2x0,75 | 14 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----------|-------|---------|------|------------------|--|--|--------------------|------|--------|
| | | | | | | | 178.10.15-АК КЖ | | | | |
| | | | | | | | ПНС-167. г. Самара, ул. Авроры 92 | | | | |
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подпись | Дата | | Реконструкция ПНС-167. Комплексная автоматизация. | | | | |
| ГИП | | Макаренко | | | | Стадия | | | | Лист | Листов |
| Проверил | | Удинеева | | | | P | | | | 1 | |
| Выполнил | | Павлов | | | | | | | | | |
| | | | | | | Кабельный журнал | | | ООО "САТОН ЭНЕРГО" | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|--|---|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Промышленное оборудование</u> | | | | | | | | |
| | Датчик движения, ИК 220В | ДД 008 | | "IEK" | шт | 1 | | |
| | Термометр сопротивления, Pt-1000, 2-х проводный | ДТС3005-Pt1000.B2 | | "ОВЕН" | шт | 1 | | |
| | Преобразователь давления, 4-20mA, погрешность 0,5%, верхний предел 1МПа | ПДТВХ-1-02 | | "Тепловодоохран" | шт | 3 | | |
| | Датчик уровня жидкости, 0,6A/240VAC | RSF54Y100RC | | "Crydom" | шт | 1 | | |
| <u>Кабельные изделия.</u> | | | | | | | | |
| | Шнур с медными жилами в ПВХ-изоляции, сечением 2x0,75 мм ² | ШВВП | | | м | 58 | | |
| | Кабель монтажный, сечением 2x0,75 мм ² | МКЭШ | | | м | 56 | | |
| <u>Электромонтажные изделия</u> | | | | | | | | |
| | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (серая) | код DKC 91920 | | "DKC" | м | 114 | | |
| | Держатель с защелкой Ø20 мм | код DKC 51020 | | "DKC" | шт | 228 | | |
| <u>Монтажные изделия</u> | | | | | | | | |
| | Тройник равный, внутр. резьба 1/2" | | | "Valtec" | шт | 3 | | |
| | Нипель Н-G1/2 (H)-M20x1,5 (H) | | | | шт | 3 | | |
| | Штуцер переходной M20x1,5(внутр.)/G1/2"(внеш.) | | | | шт | 6 | | |
| Согласовано | | | | | | | | |
| Инф. подл. | Подпись и дата | Взам. | Инф. подл. | 178.10.15-АК.СО | | | | |
| | | | | P | 1 | 1 | | |
| ПНС-167. г. Самара, ул. Авроры 92 | | | | | | | | |
| Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата | | | | | | Стадия Лист Листов | | |
| ИП | Макаренко | | | | | Реконструкция ПНС-167. Комплексная автоматизация. | | |
| Проверил | Удинеева | | | | | P 1 1 | | |
| Выполнил | Павлов | | | | | Спецификация оборудования, изделий и материалов | | |
| | | | | | | ООО "САТОН ЭНЕРГО" | | |