

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-205

Адрес: г. Самара, ул. Свободы 230

Рабочая  
документация

201.10.15 – АК

Реконструкция ПНС-205

Комплексная автоматизация

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

## *Ведомость ссылочных и прилагаемых документов*

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ПУЭ 7 изд.	Правила устройства электроустановок Издание 7	
ГОСТ 21.101-2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р53315-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
A10-93	Защитное заземление и зануление электрооборудования	
И 1.06-08	Инструкция по монтажу вспомогательных цепей	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
201.10.15 – АК СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
201.10.15 – АК КЖ	Кабельный журнал	

## *Ведомость рабочих чертежей основного комплекта*

Лист	Наименование	Примечание
<u>Ссылочные документы</u>		
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Схема внешних соединений	
4	План расположения оборудования и проводок	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

## Общие указания.

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.

Проектом предусматривается:  
контроль:

затопления приямка ПНС,  
присутствия людей в помещении ПНС;  
контроль температуры в помещении ПНО  
давления в системе водоснабжения;  
расхода воды на вводе;  
потребляемой электрической энергии.

управление:  
насосами Н1 и Н2  
электрокотлом;

Контроль затопления ПНС осуществляется при помощи датчика затопления (поз.LS). Для обеспечения охранной безопасности на входе в помещение ПНС предусматривается датчик движения (поз.BGL). Для управления электрокотлом предусматривается датчик температуры внутреннего воздуха (поз.TE), управление осуществляется в автоматическом режиме. Расход воды контролируется при помощи датчиков расхода (поз.FE) по интерфейсу RS-485. Управление насосами осуществляется, в ручном, автоматическом и дистанционном режимах в ручном режиме управление и регулирование производительности осуществляется со шкафа управления ШУН, в автоматическом режиме от задающих датчиков давления (поз.PE), в дистанционном режиме – оператором при помощи GSM связи. Контроль потребляемой электрической энергии осуществляется при помощи существующих электросчетчиков (поз.Wh), опрос счетчиков осуществляется по интерфейсу RS-485.

Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок, сторонние проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с существующим контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.

При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ.

# Перечень основных контролируемых параметров


Таблица 1 – Контролируемые параметры

Наименование контролируемых параметров	Кол-во каналов
Охранная сигнализация	1
Контроль температуры	1
Контроль затопления	1
Контроль давления в точке входа 1	1
Контроль давления в диктующей точке	1
Контроль давления в точке выхода 1	1
Контроль давления в точке выхода 2	1
Контроль потребления электроэнергии на входе 1 ВРУ	1
Контроль потребления воды на входе 1	1
Насос №1	1
Насос №2	1
Котел 1	1

Автоматизированная система управления относится к 1-ой категории технической сложности, с количеством каналов 12 единиц

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инф. №	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП	Макаренко	Реконструкция ПНС-205. Комплексная автоматизация.	Стадия	Лист	Листов
											201.10.15-АК			
											ПНС-205. г. Самара, ул. Свободы 230			
												P	2	
											Общие данные (окончание)	000 "САТОН ЭНЕРГО"		


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



						201.10.15-АК
ПНС-205. г. Самара, ул. Свободы 230						
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Макаренко				
Проверил		Удинеева				
Выполнил		Павлов				
Реконструкция ПНС-205. Комплексная автоматизация.						Стадия
						Лист
						Листов
Схема внешних соединений						000 "САТОН ЭНЕРГО"

Формат А3

План на отм. 0.000  
б/м



Примечание:

- Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5м
- После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей.
- Шкаф ШУН присоединить к существующей полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
- Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах. Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5м.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

					201.10.15-АК
ПНС-205. г. Самара, ул. Сободы 230					
Изм.	Кол. уч	Лист № док.	Подпись	Дата	
ГИП	Макаренко				
Проверил	Удинеева				
Выполнил	Павлов				
Реконструкция ПНС-205. Комплексная автоматизация.					Стадия
					Лист
					Листов
					P 4
План расположения оборудования и проводок					000 "САТОН ЭНЕРГО"

Формат А4x3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Обозна- чение	ТРАССА		ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ				КАБЕЛЬ					
	НАЧАЛО	КОНЕЦ	Трубы		Металлорукава		По проекту			Проложено		
			обозна- чение	длина, м	обозна- чение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м	марка, напря- жение	колич., число жил и сечение	длина, м
к8	ШУН	счетчик электроэнергии №1 (Wh1)	Tg-20	2x6			ШВВП	2x0,75	2x6			
к9	ШУН	водомерный счетчик №1 (FE1)	Tg-20	2x12			ШВВП	2x0,75	2x12			
к1	ШУН	датчик присутствия (BGL)	Tg-20	2x8			ШВВП	2x0,75	2x8			
к3	ШУН	датчик затопления (LS1)	Tg-20	8			ШВВП	2x0,75	8			
к2	ШУН	датчик температуры (TE1)	Tg-20	12			МКЭШ	2x0,75	12			
к4	ШУН	датчик Давления (PE1)	Tg-20	14			МКЭШ	2x0,75	14			
к5	ШУН	датчик Давления (PE2)	Tg-20	12			МКЭШ	2x0,75	12			
к6	ШУН	датчик Давления (PE3)	Tg-20	8			МКЭШ	2x0,75	8			
к7	ШУН	датчик Давления (PE4)	Tg-20	12			МКЭШ	2x0,75	12			

							201.10.15-АК.КЖ				
							ПНС-205. г. Самара, ул. Свободы 230				
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		Реконструкция ПНС-205. Комплексная автоматизация.				
ГИП		Макаренко				Стадия				Лист	Листов
Проверил		Удинеева				P				1	
Выполнил		Павлов									
						Кабельный журнал			ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

