

ООО "САТОН ЭНЕРГО"

Объект: ПНС-205

Адрес: г. Самара, ул. Свободы 230

Рабочая  
документация

201.10.15 – ЭМ

Реконструкция ПНС-205

Силовое электрооборудование

Главный инженер проекта

А.Ф. Макаренко

Тольятти 2015 год

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ПУЭ 7 изд.	Правила устройства электроустановок. Издание 7	
ГОСТ 21.101-2009	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р53315-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
ГОСТ Р 50571.5.52-2011	Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
201.10.15-ЭМ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	Листов 2
201.10.15-ЭМ.КЖ	Кабельный журнал.	

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	ШУч. Схема однолинейная.	
4	ШР. Схема однолинейная.	
5	Силовое оборудование. План расположения оборудования и проводов.	
6	Заземление и уравнивание потенциалов. План ПНС.	

## Общие указания.

Данный комплект рабочей документации выполнен на основании технического задания на проектирование и отчета по обследованию.  
 Категория электроснабжения - III категория;  
 Номинальная мощность электроприемников - 27,56кВт  
 Расчетный ток - 52,4А

Проектом предусматривается:  
 установка ШУН и ШР в электрощитовой;  
 подключение насосов расположенных в помещении насосной на отм. 0,000м (Н1 и Н2).  
 подключение электронагревателя;  
 подключение розеточных сетей.

Питающие и распределительные сети выполняются кабелями типа ВВГнг. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах. Подвод кабелей к насосам выполнить в металлорукаве.

Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок, сторонние проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением, заземляются нулевой защитной жилой кабеля и стальной полосой путем соединения с существующим контуром заземления здания в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7-е издание) и СНиП 3.05.06-85г.

При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации устройств, кабелей и эл. оборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов.

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических и санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих на территории Российской Федерации норм, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

						201.10.15-ЭМ			
						ПНС-205. г.Самара, ул. Свободы 230			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Макаренко				Реконструкция ПНС-205. Силовое электрооборудование.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Удинеева					Р	1	
Выполнил		Павлов							
						Общие данные (начало)			
						ООО "САТОН ЭНЕРГО"			

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

## Заземление и зануление

Согласно ГОСТ Р 50571.2–94 проектом предусматривается система заземления TN–C–S с разделением нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников. Разделение выполняется во вводном распределительном устройстве ВРУ. N и PE проводники от ВРУ до питающей подстанции совмещены в одном проводе (существующие ввода электроснабжения).

Проектом предусматривается устройство главной заземляющей системы уравнивания потенциалов путем объединения на вводе следующих проводящих частей:

- PEN–проводник питающих линий;
- заземляющее устройство электроустановки;
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы водопровода, отопления, канализации и т.д.);
- металлические части каркаса здания;
- металлические оболочки питающих и телекоммуникационных кабелей.

Присоединение корпусов электрооборудования выполнить проводом ПуВ–1х16кв.мм, присоединение сторонних проводящих частей к полосе уравнивания потенциалов выполнить проводом ПуВ–1х6кв.мм или стальной полосой 4х25мм. Соединения выполнить под болт М6. Полосу заземления в местах соединений зачистить до металлического блеска.

Заземление брони питающих кабелей, входящих в здание, выполнить медным проводом ПуВ–16кв.мм, присоединив его к контуру внутреннего заземления здания.

Все контуры уравнивания потенциалов помещений соединить между собой и с главной заземляющей шиной (ГЗШ) медным проводом ПуВ–1х16кв.мм.

ГЗШ соединить со стальной полосой наружного контура заземления. Проход ст. полосы через фундаментную стену выполнить в стальной трубе. После прокладки полосы через отрезок трубы уплотнить технической замазкой.

Для проведения измерений сопротивления растекания заземляющего устройства должно быть предусмотрено разборное соединение заземляющего проводника, подключаемого к заземляющему устройству.

Контур наружного заземления выполнить электродами из стального уголка 50х50х5мм длиной 3м, заглубленными в землю на отм. –0,5м и соединенными стальной полосой 5х40мм сваркой. Места сварки в земле покрыть мастикой, гудроном или битумным лаком.

Полосу заземления проложить в траншее на глубине ~0,7м от поверхности земли на расстоянии ~1м от фундамента здания. Траншею засыпать чистой землей без строительного мусора и тщательно утрамбовать. Поверх полосы заземления положить сигнальную ленту. Монтажные работы по прокладке стальной полосы в земле производить в присутствии владельцев наземных и подземных коммуникаций.

Все контактные соединения в системах заземления и уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к контактным соединениям класса 2.

Все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением, зануляются нулевой защитной жилой кабеля или провода с глухозаземленной нейтралью трансформатора в соответствии с ПУЭ, гл.1.7, п.1.7.76 (7–е издание) и СНиП 3.05.06–85г.

### Организация эксплуатации электроустановок

При эксплуатации проектируемого объекта потребитель должен обеспечивать исправность своих электроустановок. Потребителю не разрешается подключать дополнительные нагрузки сверх разрешенных, а также увеличивать значение токов автоматических выключателей определенных проектом.

Не разрешается вносить изменения в электрические схемы и осуществлять замену аппаратов защиты на другие с завышенными номинальными токами.

Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТа.

В зависимости от категории помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током должен применяться инструмент соответствующего класса защиты от поражения людей электрическим током.

Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок к обслуживанию допускается специально обученный персонал в соответствии с ПТБ и ПТЭ.

### Охрана окружающей среды

Во время производства электромонтажных работ не допускается утилизация отходов производства в контейнеры, не предназначенные для данного типа отходов, с целью недопустимости попадания указанных отходов на территории, не предназначенные для их хранения.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- 1 класс опасности (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки);
- 4 класс опасности (мусор от бытовых помещений).

Отходы 1–го класса опасности хранятся в специально отведенном месте и по мере накопления направляются на демеркуризацию по договору с организацией, имеющей лицензию на данную деятельность.

Отходы 4–го класса опасности собираются в металлическом контейнере и вывозятся на полигон отходов.


						201.10.15–ЭМ			
						ПНС–205. г. Самара, ул. Свободы 230			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Макаренко				Реконструкция ПНС–205. Силовое электрооборудование.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Удинеева					Р	2	
Выполнил		Павлов							
						Общие данные (окончание)			
						ООО "САТОН ЭНЕРГО"			

Взам. инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N



						201.10.15-ЭМ				
						ПНС-205. г. Самара, ул. Свободы 230				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС-205. Силовое электрооборудование.		Стадия	Лист	Листов
								Р	3	
						Щуч. Схема однолинейная.		ООО "САТОН ЭНЕРГО"		



ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК	Обозначение						
	Тип	NCLP-SF	NCLP-SF	P1	P2	ЯТП *	
	Количество, шт	4 (1 x30)	2 (1 x30)	1	1	1	
	Напряжение, В	~220 В	~220 В	~220 В	~220 В	~220В / ~36В	
	Ном. мощность, кВт Расч. мощность, кВт	0,12	0,09		0,35	0,25	
	Расчетный ток, А	0,6	0,4		2	1,14	
	Назначение электроприемника Место установки	Рабочее освещение машинного зала	Рабочее освещение	Розетка	Розетка	Ящик с понижающим трансформатором	Резерв

Взам. инв. N

Подпись и дата


Инв. N подл.

Примечание:

- Значения коэффициента спроса  $K_c$  согласно СП 31-110-2003:
  - $K_c=1,0, \cos \varphi=0,8$  - для электроприводов;
  - $K_c=1,0, \cos \varphi=1,0$  - для систем автоматизации и нагревательного элемента;
  - $K_c=1,0, \cos \varphi=0,92$  - для освещения люминесцентными лампами.
- \* - нагрузка от ЯТП - ремонтная, в расчете нагрузок не учитывается.
- Нагрузка от ремонтного освещения и ремонтной розеточной сети в общей расчетной нагрузке не учитывается.

						201.10.15-ЭМ		
						ПНС-205. г. Самара, ул. Свободы 230		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС-205. Силовое электрооборудование.		
ГИП		Макаренко						
Проверил		Удинеева						
Выполнил		Павлов				000 "САТОН ЭНЕРГО"		
ШР. Схема однолинейная.								

План на отм. 0.000  
б/м



Примечание:

1. Силовые кабели проложить отдельно от контрольных на расстоянии не менее 0.5м
2. После окончания работ произвести демонтаж существующих шкафов и кабелей.
3. Шкаф ШУН присоединить к полосе заземления при помощи шлейфа заземления.
4. Кабели проложить по стенам в гибких гофрированных трубах. Трубы крепить к стенам при помощи держателей с защелкой и дюбелем. Шаг крепления 0,5м.

						201.10.15–ЭМ			
						ПНС–205. г. Самара, ул. Свободы 230			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС–205. Силовое электрооборудование.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Макаренко					Р	5	
Проверил		Удинеева							
Выполнил		Павлов				Силовое оборудование. План расположения оборудования и проводок	ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

Формат А4х3

Инд. N подл.  
Подпись и дата  
Взам. инв. N





Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Шкафы, щиты распределительные</u>							
ШУН	Шкаф автоматического управления 800x650x250, навесного исполнения, ~380В, IP54	заказная сборка		ООО "САТОН ЭНЕРГО"	шт	1		
	<u>Электроустановочные изделия</u>							
ЯТП	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-220/36/0.25 IP30 с автоматами УХЛ4	МТТ12-036-0250		"IEK"	шт	1		
	ФОРС Розетка наружная с заземлением с крышкой IP54	РС620-3-ФСр		"IEK"	шт	2		
	<u>Кабельные изделия</u>							
	Кабель с медными жилами в цветной ПВХ-изоляции "нг" сечением:	ВВГнг-660В						
	-4x16 мм <sup>2</sup>	ГОСТ 53769-2010			м	6		
	-4x4 мм <sup>2</sup>				м	16		
	-3x2,5 мм <sup>2</sup>				м	10		
	-3x1,5 мм <sup>2</sup>				м	15		

						201.10.15-ЭМ.СО				
						ПНС-205. г.Самара, ул. Свободы 230				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция ПНС-205. Силовое электрооборудование.		Стадия	Лист	Листов
ГИП			Макаренко					Р	1	
Проверил			Удинеева							
Выполнил			Павлов			Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО "САТОН ЭНЕРГО"		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Электромонтажные изделия</u>							
	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (серая)	код ДКС 91920		"ДКС"	м	41		
	Держатель с защелкой Ø20 мм	код ДКС 51020		"ДКС"	шт	82		
	Труба гофрированная ПВХ 40 мм с протяжкой (серая)	код ДКС 91920		"ДКС"	м	6		
	Держатель с защелкой Ø40 мм	код ДКС 51020		"ДКС"	шт	12		
	Лента сигнальная	ЛЭС 150мм			м	8		
	<u>Трубы защитные</u>							
	Труба стальная газопроводная	Тр.-65х4 ГОСТ 3262-75			м	1		гильза
	<u>Сталь прокатная</u>							
	Полоса стальная 4х25мм	ГОСТ103-76			м	23		для внутреннего контура заземления
	Полоса стальная 4х40мм	ГОСТ103-76			м	8		для наружного контура заземления
	Уголок стальной 50х50х5	ГОСТ8509-93			м	9		электрод
	<u>Демонтажные работы</u>							
	Шкаф ШУ 900х450х350				шт	1		
	Светильник				шт	6		
	Выключатель				шт	1		
	Розетка				шт	1		
	Кабель				м	60		

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	----------	------	--------	---------	------

201.10.15-ЭМ.СО