

Заказчик:	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	ДВ
№ опросного листа:	90	Код МТР в ЕНС PKS:	ДВ0088

Наименование МТР:

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	Кабель АСБ-6-3х185	м	стандартная комплектация
1.1.1.	Влажность воздуха при 35° С [%] 98		
1.1.2.	Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 54		
1.1.3.	Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 17		
1.1.4.	Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] 90		
1.1.5.	Максимальная рабочая температура жилы [°С] 65		
1.1.6.	Монтаж при температуре, не ниже [°С] 0		
1.1.7.	Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] 6		
1.1.8.	Номинальное постоянное напряжение [кВ] 15		
1.1.9.	Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 15		
1.1.10.	Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] 25		
1.1.11.	Разность уровней, не более [м] 15		
1.1.12.	Температура окружающей среды, верхний предел [°С] +50		
1.1.13.	Температура окружающей среды, нижний предел [°С] -50		
1.1.14.	Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] 200		
1.1.15.	Срок службы кабелей - не менее 30 лет.		
1.1.16.	Кабель АСБ-6-3х185 должен соответствовать ГОСТ 18410-73		
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Стандартная		

ФИО Ответственного:	Донских Александр Анатольевич
Должность:	Инженер ПТО
Телефон / Факс:	70-07-00 доб.5204
Электронный адрес:	DonskihAA@tamcomsys.ru
Подпись:	