

Заказчик <u>1197-2 / К опросному листу на ЗРА № 10</u>			
Организация <u>ООО "СКС" НПС-2</u>		Контактное лицо <u>Сергей Иванович В.Б.</u>	
Проект _____		Телефон <u>8327 162 91 26</u>	
<b>Общие характеристики и характеристики арматуры</b>			
1	Количество _____ шт.	18 Модель привода <u>AUMA SA 102/6S 125.3</u>	
2	Производитель <u>AUMA</u> Тип и номенклатура _____	19 Дистанционный указатель положения <input type="checkbox"/> RWG (4-20 мА) <input type="checkbox"/> Потенциометр <input type="checkbox"/> MWG (только с АС)	
3	Крутящий момент <u>87</u> Нм Присоединительный фланец _____		
4	Типоразмер <u>D<sub>y</sub>(DN) 800 мм P<sub>y</sub>(PN) 10 Мпа</u> Рабочая среда <u>вода</u>	<b>Характеристики кабеля</b>	
5	Назначение <input type="checkbox"/> регулирующая <input checked="" type="checkbox"/> запорная	20	Комплект кабельных вводов <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6	Режим работы <input checked="" type="checkbox"/> кол-во запусков в час <u>1</u> <input type="checkbox"/> S4=25 % (стандарт регул.) <input type="checkbox"/> S4=50 % <input type="checkbox"/> S2=15(10) мин (стандарт запорн.) <input type="checkbox"/> S2=30 мин <input type="checkbox"/> другой _____	21	Тип кабеля <input type="checkbox"/> бронированный <input type="checkbox"/> небронированный
		22	Наружный диаметр <u>Ø 1120<sup>1</sup>/<sub>15</sub></u> шт; <u>Ø 1115<sup>1</sup>/<sub>15</sub></u> шт; кабеля, количество <u>Ø 1120<sup>1</sup>/<sub>15</sub></u> шт; <u>Ø _____</u> шт
		23	Схема подключения (если известна)
7	Требуемое время закрытия арматуры <u>35</u> сек	<b>Характеристики блока управления</b>	
8	Температура окружающей среды мин. <u>-30</u> макс. <u>+40</u>	24	Блок управления <input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
<b>Характеристики привода</b>		25	Тип блока управления** <input type="checkbox"/> AUMA MATIC <input type="checkbox"/> AUMATIC <input type="checkbox"/> другой _____
9	Напряжение питания <input checked="" type="checkbox"/> 380 В/50Гц/3ф <input type="checkbox"/> 220 /50Гц/1ф <input type="checkbox"/> 24 В DC <input type="checkbox"/> другое _____ В/ Гц/ ф	26	Питание цепей управления <input type="checkbox"/> от встроенного источника <input type="checkbox"/> от внешнего источника
10	Исполнение привода <input checked="" type="checkbox"/> общепромышленное <input type="checkbox"/> взрывозащищенное (IExde IICT4) <input type="checkbox"/> атомное (для АЭС по ТУ) <input type="checkbox"/> шахтное (PB Exed I)	27	Механический указатель положения <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
		28	Местное управление Кнопки откр/стоп/закрыть <input type="checkbox"/> Селектор местн/стоп/дист <input type="checkbox"/>
11	Защита оболочки привода по IP <input type="checkbox"/> IP67 (стандарт) <input checked="" type="checkbox"/> IP68 (рекомендуется при угрозе затопления привода)	29	Дистанционное управление (укажите, что необходимо)*** <input type="checkbox"/> 24 В DC (стандарт) <input type="checkbox"/> 4...20 мА <input type="checkbox"/> Modbus (AM, AC) <input type="checkbox"/> Profibus DP (AM, AC) <input type="checkbox"/> DeviceNet (AC) <input type="checkbox"/> Fieldbus Foundation (AC)
12	Защита оболочки привода от коррозии <input type="checkbox"/> KN (стандарт) <input checked="" type="checkbox"/> KS (агрессивная среда) <input type="checkbox"/> KX (экстремально агрессивная среда)		
13	Концевые выключатели <input type="checkbox"/> одиночные (стандарт) <input checked="" type="checkbox"/> сдвоенные	30	Дублирование по цифровой шине <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14	Промежуточные выключатели <input type="checkbox"/> не нужны (стандарт) <input type="checkbox"/> одиночные <input checked="" type="checkbox"/> сдвоенные	31	Монтаж блока управления <input type="checkbox"/> на приводе <input type="checkbox"/> настенный
		32	Типоразмер переходной муфты <input type="checkbox"/> Резьбовая втулка <input type="checkbox"/> Вставная втулка <input checked="" type="checkbox"/> Отверстие с пазом <input type="checkbox"/> Кулачковая муфта <input type="checkbox"/> Выходной вал <input type="checkbox"/> Подобрать под задвижку
15	Моментные выключатели <input type="checkbox"/> одиночные (стандарт) <input checked="" type="checkbox"/> сдвоенные	33	Особые требования: <u>Переходные муфты под ось с резьбой с шлицами</u>
16	Индикатор работы привода (блинкер)* <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
17	Защитная труба для штока арматуры <input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет		

\* - Стандарт для приводов SA(ExC), опция для приводов SG(ExC), SGR, SAR(ExC)

\*\* - AUMA MATIC - AM; AUMATIC - AC

\*\*\* - Для уточнения возможных вариантов управления свяжитесь со специалистами компании АУМА