




Заказчик:	ОАО «КС-Прикамье»	Группа материалов:	ДВ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	0132

Наименование МТР: Кабель ААБЛ-1 4х50

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	Сечение жилы	мм ²	50
1.2.	Материал жилы		алюминиевая
1.3.	Выполнение жилы		однопроволочная
1.4.	Количество жил	кол-во.	4
1.5.	Изоляция		Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом
1.6.	Поясная изоляция		бумажная, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом
1.7.	Защитный покров		Броня из стальных лент
1.8.	Наружный покров		стеклянная или кабельная пряжа и покрытие предохраняющее кабель от сลิปания
1.9.	Диапазон температур эксплуатации	С	от -50 до +50 С;
1.10.	Номинальное напряжение	В	1000
1.11.	Номинальная частота	Гц	50
1.12.			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Одной длиной		

ФИО Ответственного:	Фокин Валентин Азарьевич
Должность:	Начальник
Телефон / Факс:	(342)218-16-83 (доб. 133)
Электронный адрес:	vfokin@ies-prikame.ru
Подпись:	
Главный инженер:	Семенов Павел Станиславович
Подпись:	