

**РКС**Российские  
Коммунальные  
Системы

Заказчик:	ОАО «КС-Прикамье»	Группа материалов:	ДВ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	0071

Наименование МТР: Провод СИП-2 1x16+1x25

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1.	Основные жилы		
1.1.1.	Номинальное сечение основной жилы	мм <sup>2</sup>	16
1.1.2.	жила		алюминиевая, круглая, многопроволочная уплотненная
1.1.3.	изоляция		сшитый полиэтилен, экструдированный в черный цвет
1.1.4.	число проволок в жиле	кол-во	7
1.1.5.	номинальный диаметр жилы	мм	1,79
1.2.	Нулевая несущая жила		
1.2.1.	Номинальное сечение нулевой несущей жилы	мм <sup>2</sup>	25
1.2.2.	жила		сталеалюминиевая, многопроволочная, уплотненная
1.2.3.	изоляция		сшитый полиэтилен, экструдированный в черный цвет
1.2.4.	число проволок в жиле	кол-во	7
1.2.5.	номинальный диаметр жилы	мм	2,3
1.3.	маркировка		цифры или цветные полосы или продольно выпрессованные риски
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Одной длиной		
2.2.	На барабане		

ФИО Ответственного:	Фокин Валентин Азарьевич
Должность:	Начальник
Телефон / Факс:	(342)218-16-83 (доб. 133)
Электронный адрес:	vfokin@ies-prikame.ru
Подпись:	
Главный инженер:	Семенов Павел Станиславович
Подпись:	