

Заказчик:	ОАО «Тамбовские коммунальные системы»	Группа материалов:	Д
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	ДВ0004

Наименование МТР:

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	Провод А50	5000 м в бухте	стандартная комплектация
1.1.1.	Удельное электрическое сопротивление материала проволок при температуре 20° С, Ом·мм ² /м — не более 0,0283;		
1.1.2.	температурный коэффициент электросопротивления при неизменной массе, на 1 °С — 0,00403.		
1.1.3.	Временное сопротивление разрыву, МПа (Н/мм ²) — 160–195.		
1.1.4.	Длительно допустимая температура проводов при эксплуатации не более + 90°С		
1.1.5.	Гарантийный срок эксплуатации 4 года с момента ввода в эксплуатацию		
1.1.6.	Срок службы не менее 45 лет.		
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Стандартная комплектация		

ФИО Ответственного:	Донских Александр Анатольевич
Должность:	Инженер ПТО
Телефон / Факс:	70-07-00 доб.5204
Электронный адрес:	DonskihAA@tamcomsys.ru
Подпись:	