

Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Г Арматура трубопроводная
№ опросного листа	13	Код МТР в ЕНС РКС	ГД0018

Подставка пожарная фланцевая ППФ-200

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Требования заказчика
1	Тип изделия (марка)	ППФ-200
2	Регламентирующий документ	ГОСТ 5528-88
3	Диаметр условного прохода Ду	200 мм.
4	Температура рабочей среды, максимальная Тмах	до +50°С
5	Давление условное Ру	10 кгс/см ²
6	Материал корпуса	Сталь 3сп
7	Материал фланца	Сталь 20
8	Тип присоединения к трубопроводу по ГОСТ 12815	Фланцевое

Начальник участка «Водопроводные сети»

Ю.А. Шкирдов

Главный инженер

В.Н. Якимкин