

Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Г Арматура трубопроводная
№ опросного листа	9	Код МТР в ЕНС РКС	ГА0043, ГА0049, ГА0066, ГА0107, ГА0108, ГА0109, ГА0110, ГА0112

Задвижка 30ч6бр DN125, PN10, фл; Задвижка 30ч6бр DN50, PN10, фл; Задвижка 30ч90бр DN400, PN10, фл; Задвижка 31ч6бр DN300, PN10, чугунная;
Задвижка 31ч6бр DN80, PN10, чугунная; Задвижка 31ч6бр DN100, PN10, чугунная;
Задвижка 31ч6бр DN150, PN10, чугунная; Задвижка 31ч6бр DN200, PN10, чугунная;

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Давление номинальное PN	кгс/см2	10
2	Тип присоединения к трубопроводу		Фланцевое исп.1 ГОСТ 12815-80
3	Материал корпуса, крышки , клина		чугун СЧ-20
4	Шпиндель		Износостойкий пластик с высокими характеристиками скольжения
5	Гайка клина		Латунь CuZn36Pb3As
6	Уплотнение корпуса и клина		латунь ЛС-59
7	Уплотнение		графит
8	штурвал		Чугун СЧ-20
9	Класс герметичности		В, С

Гл.инженер ООО «Ульяновскоблводоканал»



В.Н. Якимкин