

Заказчик	ООО «Ульяновскоблводоканал»	Группа материалов	Г Арматура трубопроводная
№ опросного листа	12	Код МТР в ЕНС РКС	ГВ0048 ГВ0049 ГВ0050 ГВ0090

Кран шаровой латунный DN20, PN10, муфтовый, Кран шаровой латунный DN25, PN10, муфтовый  
Кран шаровой латунный DN32, PN10, муфтовый Кран шаровой латунный DN50, PN10, муфтовый

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>			
1	Рабочая среда		вода
2	Диск Температура рабочей среды		+150 °С
3	<b>Материал корпуса</b>		Латунь ЛЦ 38Мц 2с2 ГОСТ 17711-93
4	<b>Материал уплотнения затвора</b>		PTFE политетрафторэтилен
5	<b>Класс герметичности по ГОСТ 9544-93</b>		«А»
6	<b>Тип присоединения</b>		муфта-штуцер
7	Тип штуцера		ручной

Начальник участка

Главный инженер

Ю.А. Шкирдов

В.Н. Якимкин