

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № АКС-1 на уголь марки 2 БР

Наименование предприятия:	ОАО «Амурские коммунальные системы»
Адрес предприятия:	675000 г. Благовещенск, ул. Амурская, д.296.
Телефон:	8 (4162)220-727
Факс:	8 (4162)220-727
Электронный адрес:	V.Litovsky@amurcomsys.ru

Наименование показателя	Обозначение	Величина
Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние	$Q_s^{daf}$	6400 ккал/кг
Низшая теплота сгорания, рабочее состояние	$Q_l^d$	3200 ккал/кг
Зола, сухое состояние, средняя/предельная, %	$A^d$	9-40
Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии, не более %	$W_t^r$	40
Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, не более %	$V^{daf}$	42,0
Массовая доля общей серы, не более %	$S_t^d$	—
Массовая доля хлора, не более %	$Cl^d$	—
Массовая доля мышьяка, не более %	$As^d$	—
Размер кусков	мм	50-200
Массовая доля мелочи, не более	%	—
Массовая доля минеральных примесей, не более	%	—

Уголь должен соответствовать ГОСТ 52242-2004

Должность:	Начальник ОМТС
ФИО	Литовский Вадим Георгиевич
Телефон:	8 (4162) 220-727
Электронный адрес:	mailto: V.Litovsky@amurcomsys.ru