

Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	ИВ
Область применения, назначение	в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	Код МТР в ЕНС PKS:	ИВ02000019

Наименование МТР: флокулянт Гринлайф К10/ Полифлок К1040 / Эквивалент

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	ЕИ	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид белого цвета или с оттенками белого цвета	Порошок/гранулы	Белый порошок
1.2	Ионный характер	Катионный/анионный/неонногенный	катионный
1.3	Молекулярная масса	Низкая/средняя/высокая	высокая
1.4	Массовая доля основного вещества, не менее	%	90
1.5	Плотность заряда	Низкая/средняя/высокая	низкая
1.6	Вязкость по Брукфилду: При концентрации 5,0 г/л При концентрации 2,5 г/л При концентрации 1,0 г/л	сП	615 285 105
1.7	Гранулометрия: частиц размером >2 мм, не более частиц размером <0,15 мм, не более	% %	не более 2 не более 6
1.8	Температура хранения	°С	от 0 до 35
1.9	Срок хранения, не менее	мес.	12
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт на флокулянт	шт.	1
2.2.	Свидетельство о государственной регистрации	шт.	1
2.3.	Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.4.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Полипропиленовый мешок (25 кг)	
3.2	Опытно-промышленные испытания	Испытания реагента должны быть подтверждены положительными результатами опытно-промышленных испытаний, проведенных на производственных объектах, для которых осуществляется закупка, зафиксированными в отчете эксплуатирующей организации	
3.3	Базис поставки	г. Петрозаводск, ВОС, наб. Варкауса, 2]	
Должность, ФИО инициатора закупки:		Ведущий специалист Службы технологии Участка ВОС Захаров Дмитрий Александрович	
Телефон, электронный адрес		8(8142) 59-38-05, d.zaharov@rks.karelia.ru	



РКС

Российские
Коммунальные
Системы

Подпись:	
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки	
Подпись:	