



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. технический директор АО «АКС»

В.И. Балика

Техническое задание

на поставку автоматизированная угольная блочно-модульная котельная для установки
в г. Благовещенск, пос. Радиоцентр (ОРТПЦ).

№	Перечень сведений и требований	Содержание основных сведений и требований
1	Исходные данные	
1.1	Наименование котельной	Автоматизированная угольная блочно-модульная котельная мощностью 1200 кВт (на базе двух водогрейных котлов мощностью по 600 кВт) для установки в пос. Радиоцентр, г. Благовещенск, (ОРТПЦ)
1.2	Назначение котельной	Выработка тепловой энергии в виде горячей воды для нужд отопления. Подключенная нагрузка зданий жилого назначения 0,841 Гкал/ч , потери в тепловых сетях 0,09 Гкал/ч , система теплоснабжения закрытая, с непосредственным зависимым присоединением потребителей
1.3	Режим работы	Автоматизированный (без постоянного присутствия обслуживающего персонала), непрерывный, семь дней в неделю (в течение отопительного периода).
1.4	Температурный график	Система отопления: 95-70 °C
2	Требования к модульной котельной	
2.1	Требования к конструкции и комплектации	<ol style="list-style-type: none">Котельная состоит из модулей, объединённых в одно быстровозводимое здание и стоящих на общем фундаменте. Блок-модуль оснащён основным и вспомогательным оборудованием, необходимым для обеспечения автоматизированного процесса теплоснабжения потребителям..Габариты здания не более (Д×Ш×В): 7,12×9,0×3 м.Несущая конструкция блоков из стальных труб квадратного сечения, пол утеплен листами утеплителя толщиной не менее 60 мм, стены и потолок изготовлены из сэндвич-панелей толщиной не менее 60 мм.В комплектации к блочно-модульной котельной предусмотрен лестница и площадка для обслуживания в соответствии с требованиями безопасностиРазгрузка топлива - в приемные бункера каждого котла через встроенные люки в крыше здания.Бункера для угля каждого котла закреплены на несущей раме. В задней стенке расположить люк для доступа к механизму подачи угля, в потолочном перекрытии – люки для загрузки угля, в каждый бункер отдельный люк. На все люки здания котельной предусмотреть запорные механизмы и систему охранной сигнализации.Обеспечить систему электрообогрева угольных бункеров для

		<p>исключения смерзания и зависания топлива. Обеспечить механизм отслеживания и устранения нештатных ситуаций (заклинивание шнека или возгорание угля в системе углеподачи). Объем бункера не менее 6 м³. для каждого котла.</p> <p>8. В полу предусмотреть отверстия для ввода трубопроводов теплосети и для металлического переходника, соединяющего каждый котел с зольником. Каждый котел укомплектовать необходимым вспомогательным оборудованием, внешним зольником с присоединительным узлом и направляющими рельсами с тележкой, теплоизолированной дымовой трубой.</p> <p>9. Оснащение каждого котла КИП - предохранительный сбросной клапан, манометры, термометры, аварийный датчик перегрева теплоносителя, автоматический воздуховодчик, кран для сброса воздуха при заполнении системы.</p> <p>10. Применить двухконтурную систему отопления с установкой двух пластинчатых теплообменников (основной и резервный), соответствующих мощности блочно-модульной котельной с комплектом запорной арматуры, манометров, термометров.</p> <p>11. Предусмотреть рециркуляцию теплоносителя в первичном контуре, посредством перемычки с установкой регулирующего клапана, для поддержания рабочей температуры на входе в котёл</p> <p>12. Предусмотреть 100% резервирование насосной группы котлового контура. Установить три циркуляционных насоса котлового контура: основной, резервный и аварийный (12 В).</p> <p>13. Предусмотреть 100% резервирование насосной группы сетевого контура.</p> <p>14. Предусмотреть автоматический запуск котла и сетевого насоса при возобновлении подачи электроэнергии после отключения.</p> <p>Гидравлический режим сети обеспечивается исходя из следующих параметров:</p>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>G лет.гвс на подогрев, т/час</th><th>ΣG зим. т/час</th><th>P₁, кгс/см²</th><th>P₂, кгс/см²</th><th>Напор сетевого насоса, м</th><th>напор подпиточного насоса H₁, м</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>40</td><td>3,5</td><td>2,5</td><td>30</td><td>25</td></tr> </tbody> </table> <p>При условии что потери напора на теплообменнике с не более 0,3 кгс/см²</p> <p>14. Предусмотреть установку расширительного бака на котловый контур, объемом не менее 200 литров.</p> <p>16. Установить частотные преобразователи для электропривода вентиляторов наддува, дымососов каждого котла и для основного и резервного циркуляционных насосов сетевого контура.</p> <p>17. Предусмотреть систему автоматического управления котлами и вспомогательным оборудованием (Программное обеспечение входит в состав оборудования) с отображением параметров технологического процесса в графическом и текстовом режиме на русском языке на местном щите управления и ПК в диспетчерском пункте, находящемся отдельно от котельной. Работа котельной полностью в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Дистанционное управление и контроль работы котлов, с отображением всех основных параметров</p>	G лет.гвс на подогрев, т/час	ΣG зим. т/час	P ₁ , кгс/см ²	P ₂ , кгс/см ²	Напор сетевого насоса, м	напор подпиточного насоса H ₁ , м	4	40	3,5	2,5	30	25
G лет.гвс на подогрев, т/час	ΣG зим. т/час	P ₁ , кгс/см ²	P ₂ , кгс/см ²	Напор сетевого насоса, м	напор подпиточного насоса H ₁ , м									
4	40	3,5	2,5	30	25									

	<p>работы(текущей мощности, температуры в подающем и обратном трубопроводе, текущем расходе топлива и его остатков в загрузочном бункере, системы охранной сигнализации на всех люках здания котельной) посредством удаленного доступа через GPRS-модем и сети Интернет. Параметры работы тепловой сети – расход и температура заводятся в контроллер и отображаются на щите управления котельной и ПК удаленного диспетчерского пункта. Предусмотреть передачу SMS – сообщений в случае аварийных отключений оборудования и отклонений технологических параметров посредством оператора сотовой связи без дополнительной регистрации на сервере.</p> <p>18. В качестве защиты от перебоев с электроснабжением установить источник бесперебойного питания (инвертор и аккумуляторную батарею напряжением 12 В, емкостью не менее 200 А/ч) для обеспечения безаварийной остановки котлов и поддержания циркуляции в котловом и сетевом контуре.</p> <p>19. Предусмотреть автоматический ввод резервного питания с установкой АВР.</p> <p>20. Каждый котел укомплектовать основным и дополнительным зольником.</p> <p>21. Установить узел коммерческого учета тепловой энергии и подпиточной воды в следующей комплектации:</p> <p>Тепловычислитель</p> <p>1. Основные параметры:</p> <p>Условия эксплуатации:</p> <ul style="list-style-type: none">• температура окружающего воздуха – от (-10) до 50 °C;• относительная влажность – до 95 % при 35 °C;• атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;• вибрация – амплитуда 0,35 мм, частота 5-35 Гц. <p>Механические параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">• габаритные размеры – 210×160×65 мм;• масса – не более 0,9 кг. <p>Параметры электропитания:</p> <ul style="list-style-type: none">• литиевая батарея 3,6 В;• внешний источник постоянного тока $U_{ном}=12$ В, $I_{пот}<10$ мА. <p>Показатели надежности:</p> <ul style="list-style-type: none">• средняя наработка на отказ – 75000 ч;• средний срок службы – 12 лет. <p>2. Основные технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">• Величина архива: часовой – 1152; суточный – 128; месячный – 32;• Величина архива изменения БД – 255;• Величина архива событий – 255;• Величина архива диагностики – 255;• Функция автоматической смены БД в заранее установленное время (БД1>БД2 и БД2>БД1);• Возможность подключения как минимум двух преобразователей избыточного давления и трех термопреобразователей <p>Расходомеры</p> <ul style="list-style-type: none">• Счетчики турбинные сухоходный, изготовленные по ТУ 4213-201-18151455-2002;• Предназначенные для измерения объема сетевой воды по СНиП
--	---

		<p>2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 51232-98, протекающей в обратных или подающих трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, от +5 до +150 С при давлении до 1,6 МПа;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наличие счетного механизма с магнитоуправляемым контактом, роликовыми и стрелочными индикаторами и выдачей импульсов (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт) на тепловычислитель; • Установить на подающем, обратном и подпиточном трубопроводе; • При выборе диаметров расходомеров произвести гидравлический расчёт падения давления; • Перед расходомерами установить магнито -механические фильтры. <p>Термопреобразователи сопротивления</p> <table border="0"> <tr> <td>• Тип датчика</td> <td>Pt100, Pt500, Pt1000</td> </tr> <tr> <td>• Диапазон измерения</td> <td>0 ... 160 °C</td> </tr> <tr> <td>• Диапазон измерений разности температур</td> <td>2...150 °C, 3...150 °C</td> </tr> <tr> <td>• Номинальное значение сопротивления при 0 °C (Ro)</td> <td>100, 500, 1000 Ом</td> </tr> <tr> <td>• Класс допуска термопреобразователя сопротивления</td> <td>A, B</td> </tr> <tr> <td>• Номинальное значение W100</td> <td>1,385</td> </tr> <tr> <td>• Наименьшее допускаемое значение W100</td> <td>1,384</td> </tr> <tr> <td>• Диаметр монтажной части термопреобразователя сопротивления</td> <td>3, 4, 5, 6, 7, 8 мм</td> </tr> <tr> <td>• Длина монтажной части</td> <td>60, 80, 100, 120, 160, 200</td> </tr> <tr> <td>• Минимальная глубина погружения</td> <td>Не более (L+5D) мм</td> </tr> </table> <p>Установить на подающем, обратном и подпиточном трубопроводе Длину монтажной части выбрать исходя из диаметра трубопровода Узел учета оборудовать дистанционной связью (GSM., GPRS) для снятия архивных показаний с тепловычислителя. Предусмотреть установку приборов коммерческого учета электрической энергии.</p> <p>22. Установить систему водоподготовки для котлового контура.</p> <p>23. Установить систему дозирования реагентов для сетевого контура.</p> <p>24. Оборудование должно быть полностью адаптировано для подключения к электрическим сетям РФ без использования каких-либо фильтрующих, понижающих или повышающих напряжение устройств</p>	• Тип датчика	Pt100, Pt500, Pt1000	• Диапазон измерения	0 ... 160 °C	• Диапазон измерений разности температур	2...150 °C, 3...150 °C	• Номинальное значение сопротивления при 0 °C (Ro)	100, 500, 1000 Ом	• Класс допуска термопреобразователя сопротивления	A, B	• Номинальное значение W100	1,385	• Наименьшее допускаемое значение W100	1,384	• Диаметр монтажной части термопреобразователя сопротивления	3, 4, 5, 6, 7, 8 мм	• Длина монтажной части	60, 80, 100, 120, 160, 200	• Минимальная глубина погружения	Не более (L+5D) мм
• Тип датчика	Pt100, Pt500, Pt1000																					
• Диапазон измерения	0 ... 160 °C																					
• Диапазон измерений разности температур	2...150 °C, 3...150 °C																					
• Номинальное значение сопротивления при 0 °C (Ro)	100, 500, 1000 Ом																					
• Класс допуска термопреобразователя сопротивления	A, B																					
• Номинальное значение W100	1,385																					
• Наименьшее допускаемое значение W100	1,384																					
• Диаметр монтажной части термопреобразователя сопротивления	3, 4, 5, 6, 7, 8 мм																					
• Длина монтажной части	60, 80, 100, 120, 160, 200																					
• Минимальная глубина погружения	Не более (L+5D) мм																					
2.2	Технические характеристики котлов	<p>Стальной водогрейный жаротрубный котел с автоматизированной системой подачи угля и удаления золы, номинальной мощностью до 600 кВт (0,516 Гкал/час).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конструкция котла должна обеспечивать бесперебойную дозированную подачу топлива в котёл - Топка котла со встроенной водоохлаждаемой горелкой и. водоохлаждаемым шнеком.. - Вид основного топлива: бурый уголь ЗБОМ - КПД котельной: 88%-90%. - Метод автоматического регулирования: <ul style="list-style-type: none"> - по температуре подачи теплоносителя; - по температуре наружного воздуха; - по длительности подачи угля. 																				

		<ul style="list-style-type: none"> - Диапазон изменения мощности, %: 20 – 100. - Максимальный расход угля при работе на номинальной мощности (на рекомендованном угле) - не более 125 кг/час. - Температура теплоносителя от котлов: 95-70 °С. - Номинальное давление воды в сетевом контуре: 2,5 кгс/см² - Габариты и объем зольника: не менее d-1150мм, h-830 мм, V-0,9 м³ - Максимальная потребляемая мощность: не более 7,3 кВт. - Масса котла без угля и теплоносителя не более 5500 кг. - Время работы на одной загрузке не менее 1,7 суток
2.3	Экологические требования	Соответствие классу 1 ГОСТ 30735-01
2.4	Требования к промышленной безопасности	Соответствие НТД действующей в Российской Федерации.
2.5	Требования по передаче заказчику технической документации	<ul style="list-style-type: none"> - Инструкции по эксплуатации котельной и всего установленного оборудования на русском языке. - копии сертификатов соответствия; - паспорт на блочно-модульную котельную; - инструкцию по монтажу; - гарантыйный талон; - копию или оригинал удостоверения качества и безопасности (иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара); - копию разрешения на применение (Ростехнадзор). - электрическая схема котельной (силовая и слаботочная) - тепломеханическая схема котельной.
3	Особые условия	
3.1	Гарантыйные обязательства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Срок гарантии поставляемого оборудования составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты поставки. 2. В течение гарантного срока Поставщик обеспечивает Заказчику замену вышедших из строя узлов и агрегатов котельной, консультациями по использованию и поддержанию работоспособного состояния оборудования. 3. Укомплектовать котельную годовым запасом быстроизнашающихся узлов и агрегатов.
3.2	Срок поставки	Срок поставки – 60 календарных дней с даты заключения договора.

И.о. директора филиала
АО «АКС» «Амуртеплосервис»



Е.Б. Перепёлкин