

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. технический директор АО «АКС»

В.И. Балака

Техническое задание

на на поставку автоматизированная угольная блочно-модульная котельная для установки
в г. Благовещенск, 258 квартал (ОСК)..

№	Перечень сведений и требований	Содержание основных сведений и требований
1	Исходные данные	
1.1	Наименование котельной	Автоматизированная угольная блочно-модульная котельная мощностью 600 кВт (на базе двух водогрейных котлов мощностью по 300 кВт) для установки в 258 квартале г. Благовещенска (ОСК).
1.2	Назначение котельной	Выработка тепловой энергии в виде горячей воды для нужд отопления. Подключенная нагрузка зданий жилого назначения 0,517 Гкал/ч , потери в тепловых сетях 0,06 Гкал/ч , система теплоснабжения закрытая, с непосредственным зависимым присоединением потребителей
1.3	Режим работы	Автоматизированный (без постоянного присутствия обслуживающего персонала), непрерывный, семь дней в неделю (в течение отопительного периода).
1.4	Температурный график	Система отопления: 95-70 °С
2	Требования к модульной котельной	
2.1	Требования к конструкции и комплектации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Котельная состоит из модулей, объединённых в одно быстровозводимое здание и стоящих на общем фундаменте. 2. Блок-модуль оснащён основным и вспомогательным оборудованием, необходимым для обеспечения автоматизированного процесса теплоснабжения потребителям 3. Габариты здания не более (Д×Ш×В): 6,3×9,0×3 м. 4. Несущая конструкция блоков из стальных труб квадратного сечения, пол утеплен листами утеплителя толщиной не менее 60 мм, стены и потолок изготовлены из сэндвич-панелей толщиной не менее 60 мм. 5. В комплектации к блочно-модульной котельной предусмотрены лестница и площадка для обслуживания в соответствии с требованиями безопасности 6. Разгрузка топлива - в приемные бункера каждого котла через встроенные люки в крыше здания. 7. Бункера для угля каждого котла закреплены на несущей раме. В задней стенке расположить люк для доступа к механизму подачи угля, в потолочном перекрытии – люки для загрузки угля, в каждый бункер отдельный люк. На все люка здания котельной предусмотреть запорные механизмы и систему охранной сигнализации. 8. Обеспечить систему электрообогрева угольных бункеров для исключения смерзания и зависания топлива. Обеспечить механизм

отслеживания и устранения нештатных ситуаций (заклинивание шнека или возгорание угля в системе углеподачи). Объем бункера не менее 5 м³. для каждого котла.

9. В полу предусмотреть отверстия для ввода трубопроводов теплосети и для металлического переходника, соединяющего каждый котел с зольником. Каждый котел укомплектовать необходимым вспомогательным оборудованием, внешним зольником с присоединительным узлом и направляющими рельсами с тележкой, теплоизолированной дымовой трубой.

10. Оснащение каждого котла КИП - предохранительный сбросной клапан, манометры, термометры, аварийный датчик перегрева теплоносителя, автоматический воздухотводчик, кран для сброса воздуха при заполнении системы.

11. Применить двухконтурную систему отопления с установкой двух пластинчатых теплообменников (основной и резервный), соответствующих мощности блочно-модульной котельной с комплектом запорной арматуры, манометров, термометров.

12. Предусмотреть рециркуляцию теплоносителя в первичном контуре, посредством переключки с установкой регулирующего клапана, для поддержания рабочей температуры на входе в котёл

13. Предусмотреть 100% резервирование насосной группы котлового контура. Установить три циркуляционных насоса котлового контура: основной, резервный и аварийный (12 В).

14. Предусмотреть 100% резервирование насосной группы сетевого контура.

15. Предусмотреть автоматический запуск котла и сетевого насоса при возобновлении подачи электроэнергии после отключения..

Гидравлический режим сети обеспечивается исходя из следующих параметров:

$G_{\text{лет.гвс на}} \text{ на}$ подогрев, т/час	$\Sigma G_{\text{зим.}}$ т/час	$P_1,$ кгс/см ²	$P_2,$ кгс/см ²	Напор сетевого насоса, м	напор подпиточного насоса H_1 , м
0,3	18,4	2,2	1,5	22	15

При условии что потери напора на теплообменнике с не более 0,3 кгс/см²

14.Предусмотреть установку расширительного бака на котловой контур, объемом не менее 150 литров.

16. Установить частотные преобразователи для электропривода вентиляторов наддува, дымососов каждого котла и для основного и резервного циркуляционных насосов сетевого контура.

17. Предусмотреть систему автоматического управления котлами и вспомогательным оборудованием (Программное обеспечение входит в состав оборудования) с отображением параметров технологического процесса в графическом и текстовом режиме на русском языке на местном щите управления и ПК в диспетчерском пункте, находящемся отдельно от котельной. Работа котельной полностью в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Дистанционное управление и контроль работы котлов, с отображением всех основных параметров работы(текущей мощности, температуры в подающем и обратном

трубопроводе, текущем расходе топлива и его остатков в загрузочном бункере, системы охранной сигнализации на всех люках здания котельной) посредством удаленного доступа через GPRS-модем и сети Интернет. Параметры работы тепловой сети – расход и температура заводятся в контроллер и отображаются на щите управления котельной и ПК удаленного диспетчерского пункта. Предусмотреть передачу SMS – сообщений в случае аварийных отключений оборудования и отклонений технологических параметров посредством оператора сотовой связи без дополнительной регистрации на сервере.

18. В качестве защиты от перебоев с электроснабжением установить источник бесперебойного питания (инвертор и аккумуляторную батарею напряжением 12 В, емкостью не менее 200 А/ч) для обеспечения безаварийной остановки котлов и поддержания циркуляции в котловом и сетевом контуре.

19. Предусмотреть автоматический ввод резервного питания с установкой АВР.

20. Каждый котел укомплектовать основным и дополнительным зольником.

21. Установить узел коммерческого учета тепловой энергии и подпиточной воды в следующей комплектации:

Тепловычислитель

1. Основные параметры:

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха – от (-10) до 50 °С;
- относительная влажность – до 95 % при 35 °С;
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
- вибрация – амплитуда 0,35 мм, частота 5-35 Гц.

Механические параметры:

- габаритные размеры – 210×160×65 мм;
- масса – не более 0,9 кг.

Параметры электропитания:

- литиевая батарея 3,6 В;
- внешний источник постоянного тока $U_{ном}=12$ В, $I_{пот}<10$ мА.

Показатели надежности:

- средняя наработка на отказ – 75000 ч;
- средний срок службы – 12 лет.

2. Основные технические характеристики:

- Величина архива: **часовой** – 1152; **суточный** – 128; **месячный** – 32;
- Величина архива изменения БД – 255;
- Величина архива событий – 255;
- Величина архива диагностики – 255;
- Функция автоматической смены БД в заранее установленное время ($БД1 > БД2$ и $БД2 > БД1$);
- Возможность подключения как минимум двух преобразователей избыточного давления и трех термопреобразователей;

Расходомеры

- Счетчики турбинные сухогоходный, изготовленные по ТУ 4213-201-18151455-2002;
- Предназначенные для измерения объема сетевой воды по СНиП

		<p>2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 51232-98, протекающей в обратных или подающих трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, от +5 до +150 С при давлении до 1,6 МПа;</p> <ul style="list-style-type: none"> Наличие счетного механизма с магнитоуправляемым контактом, роликовым и стрелочными индикаторами и выдачей импульсов (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт) на тепловычислитель; Установить на подающем, обратном и подпиточном трубопроводе; При выборе диаметров расходомеров произвести гидравлический расчёт падения давления; Перед расходомерами установить магнито - механические фильтры. <p>Термопреобразователи сопротивления</p> <ul style="list-style-type: none"> Тип датчика Pt100, Pt500, Pt1000 Диапазон измерения 0 ... 160 °С Диапазон измерений разности температур 2... 150 °С, 3... 150 °С Номинальное значение сопротивления при 0 °С (Ro) 100, 500, 1000 Ом Класс допуска A, B термопреобразователя сопротивления Номинальное значение W100 1,385 Наименьшее допускаемое значение W100 1,384 Диаметр монтажной части термопреобразователя сопротивления 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм Длина монтажной части 60, 80, 100, 120, 160, 200, 2 Минимальная глубина погружения Не более (L+5D) мм <p>Установить на подающем, обратном и подпиточном трубопроводе Длину монтажной части выбрать исходя из диаметра трубопровода Узел учета оборудовать дистанционной связью (GSM., GPRS) для снятия архивных показаний с теплосчетчика.</p> <p>Предусмотреть установку приборов коммерческого учета электрической энергии.</p> <p>22. Установить систему водоподготовки для котлового контура.</p> <p>23. Установить систему дозирования реагентов для сетевого контура.</p> <p>24. Оборудование должно быть полностью адаптировано для подключения к электрическим сетям РФ без использования каких-либо фильтрующих, понижающих или повышающих напряжение устройств</p>
2.2	Технические характеристики котлов	<p>Стальной водогрейный жаротрубный котел с автоматизированной системой подачи угля и удаления золы, номинальной мощностью до 300 кВт (0,258 Гкал/час).</p> <ul style="list-style-type: none"> Топка Конструкция котла должна обеспечивать бесперебойную дозированную подачу топлива в котёл Топка котла со встроенной водоохлаждаемой горелкой и водоохлаждаемым шнеком. Вид основного топлива: бурый уголь ЗБОМ КПД котельной: 87%-88%. Метод автоматического регулирования: <ul style="list-style-type: none"> по температуре подачи теплоносителя; по температуре наружного воздуха;

		<ul style="list-style-type: none"> - по длительности подачи угля. - Диапазон изменения мощности, %: 20 – 100. - Максимальный расход угля при работе на номинальной мощности (на рекомендованном угле) - не более 62 кг/час. - Температура теплоносителя от котлов: 95-70 °С. - Номинальное давление воды в сетевом контуре: 2,5 кгс/см² - Габариты и объем зольника: не менее d-1150мм, h-830 мм, V-0,9 м³ - Максимальная потребляемая мощность: не более 2,73 кВт. - Масса котла без угля и теплоносителя не более 3500 кг. - Время работы на одной загрузке не менее 2,7 суток
2.3	Экологические требования	Соответствие классу 1 ГОСТ 30735-01
2.4	Требования к промышленной безопасности	Соответствие НТД действующей в Российской Федерации.
2.5	Требования по передаче заказчику технической документации	<ul style="list-style-type: none"> - инструкции по эксплуатации котельной и всего установленного оборудования на русском языке. - копии сертификатов соответствия; - паспорт на блочно-модульную котельную; - инструкцию по монтажу; - гарантийный талон; - копию или оригинал удостоверения качества и безопасности (иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара); - копию разрешения на применение (Ростехнадзор). - электрическая схема котельной (силовая и слаботочная) - тепломеханическая схема котельной.
3	Особые условия	
3.1	Гарантийные обязательства	<p>1. Срок гарантии поставляемого оборудования составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты поставки.</p> <p>2. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает Заказчику замену вышедших из строя узлов и агрегатов котельной, консультациями по использованию и поддержанию работоспособного состояния оборудования.</p> <p>3. Укомплектовать котельную годовым запасом быстроизнашивающихся узлов и агрегатов.</p>
3.2	Срок поставки	Срок поставки – 60 календарных дней с даты заключения договора.

И.о. директора филиала
АО «АКС» «Амуртеплосервис»



Е.Б. Перепёлкин