



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. технический директор АО «АКС»

В.И. Балика

Техническое задание

на установку автоматизированной угольной блочно-модульной котельной
в г. Благовещенск, ул. Рёлочная 5..

№	Перечень сведений и требований	Содержание основных сведений и требований
1	Исходные данные	
1.1	Наименование котельной	Автоматизированная угольная блочно-модульная котельная на базе водогрейных котлов мощностью до 7000 кВт для установки в ул. Рёлочная 5, г. Благовещенск
1.2	Назначение котельной	Выработка тепловой энергии в виде горячей воды для нужд отопления. Подключённая нагрузка зданий жилого назначения 5,501 Гкал/ч , потери в тепловых сетях 0,61 Гкал/ч , система теплоснабжения закрытая, с непосредственным зависимым присоединением потребителей
1.3	Режим работы	Автоматизированный (без постоянного присутствия обслуживающего персонала), непрерывный, семь дней в неделю (в течение отопительного периода).
1.4	Температурный график	Система отопления: 95-70 °С
2	Требования к модульной котельной	
2.1	Требования к конструкции и комплектации	<ol style="list-style-type: none">Котельная состоит из модулей, объединённых в одно быстровозводимое здание и стоящих на общем фундаменте. Блок-модуль оснащён основным и вспомогательным оборудованием, необходимым для обеспечения автоматизированного процесса теплоснабжения потребителям. Габариты здания не более (Д×Ш×В): 7,12×30,0×4,0 м.Самонесущая конструкция блоков из стального прокатного профиля. Наружные стены - несущая конструкция блоков из стальных труб квадратного сечения с обшивкой из сэндвич-панелей толщиной не менее 60 мм. Крыша – плоская из сэндвич-панелей толщиной не менее 100 мм. Пол - рифлёный стальной лист ГОСТ 8568-77* по стальным балкам из прокатных профилей по ГОСТ 8240-97, утеплён листами утеплителя толщиной не менее 100 мм.Конструкция помещения котельной: теплоизолированная и выдерживает воздействие окружающей среды от -45°C до +60°C.В комплектации к блочно-модульной котельной предусмотрен электротельфер, который обеспечивает разгрузку автотранспорта (на прикотельный склад) и загрузку бункеров углём с верхней площадки в бункер котла. Лестница и площадка для обслуживания в соответствии с требованиями безопасности.Разгрузка топлива - в приёмные бункера каждого котла через

		<p>встроенные люки в крыше здания.</p> <p>Бункера для угля каждого котла закреплены на несущей раме. В потолочном перекрытии – герметичные люки для загрузки угля, в каждый бункер отдельный люк. На все люка здания котельной предусмотреть запорные механизмы и систему охранной сигнализации.</p> <p>5. Обеспечить систему электрообогрева угольных бункеров для исключения смерзания и зависания топлива. Обеспечить механизм отслеживания и устранения нештатных ситуаций (заклинивание углеподачи или возгорание угля в бункере). Объем бункера не менее 6 м³. для каждого котла.</p> <p>Каждый котел укомплектовать необходимым вспомогательным оборудованием, внешним зольником объемом не менее 1 м³. Отвод дымовых газов осуществляется через теплоизолированные газоходы в дымовые трубы, входящие в комплект поставки котельной.</p> <p>6. Оснащение каждого котла КИП - предохранительный сбросной клапан, манометры, термометры, аварийный датчик перегрева теплоносителя, автоматический воздуховодчик, кран для сброса воздуха при заполнении системы.</p> <p>7. Применить двухконтурную систему отопления с установкой шести пластинчатых теплообменников (трех основных и трех резервных), соответствующих мощности блочно-модульной котельной с комплектом запорной арматуры, манометров, термометров.</p> <p>8. Предусмотреть рециркуляцию теплоносителя в первичном контуре, посредством перемычки с установкой регулирующего клапана, для поддержания рабочей температуры на входе в котел</p> <p>9. Предусмотреть 100% резервирование насосной группы котлового контура. Установить три циркуляционных насоса котлового контура: основной, резервный и аварийный (12В).</p> <p>10. Предусмотреть 100% резервирование насосной группы сетевого контура.</p> <p>11. Предусмотреть автоматический запуск котла и сетевого насоса при возобновлении подачи электроэнергии после отключения.</p> <p>Гидравлический режим сети обеспечивается исходя из следующих параметров:</p>			
G лет.гвс на подогрев, т/час	ΣG зим. т/час	P ₁ , кгс/см ²	P ₂ , кгс/см ²	Напор сетевого насоса, м	Напор подпиточного насоса H ₁ , м
18	204	3,5	2,5	30	25
<p>При условии что потери напора на теплообменнике с не более 0,3 кгс/см²</p> <p>12. Предусмотреть установку расширительного бака на котловый контур, объемом не менее 1000 литров.</p> <p>13. Установить частотные преобразователи для электропривода вентиляторов дымососов каждого котла и для основного и резервного циркуляционных насосов сетевого контура.</p> <p>14. Предусмотреть систему автоматического управления котлами и вспомогательным оборудованием (Программное обеспечение входит в состав оборудования) с отображением параметров технологического процесса в графическом и текстовом режиме на русском языке на</p>					

	<p>местном щите управления и ПК в диспетчерском пункте, находящемся отдельно от котельной.</p> <p>15. Работа котельной полностью в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Дистанционное управление и контроль работы котлов, с отображением всех основных параметров работы (текущей мощности, температуры в подающем и обратном трубопроводе, текущем расходе топлива и его остатков в загрузочном бункере, системы охранной сигнализации на всех люках здания котельной) посредством удалённого доступа через GPRS-модем и сети Интернет.</p> <p>16. Параметры работы тепловой сети – расход и температура заводятся в контроллер и отображаются на щите управления котельной и ПК удалённого диспетчерского пункта.</p> <p>17. Предусмотреть передачу SMS – сообщений в случае аварийных отключений оборудования и отклонений технологических параметров посредством оператора сотовой связи без дополнительной регистрации на сервере.</p> <p>18. В качестве защиты от перебоев с электроснабжением установить источник бесперебойного питания (инвертор и аккумуляторную батарею напряжением 12 В, ёмкостью не менее 200 А/ч) для обеспечения безаварийной остановки котлов и поддержания циркуляции в котловом и сетевом контуре.</p> <p>19. Предусмотреть аварийный ввод резерва: реверсивный переключатель для обеспечения возможности подключения резервного источника электроснабжения;</p> <p>20. Котельная должна иметь возможность подключения резервного источника электроснабжения. В качестве резервного источника питания установить дизель-генератор, рассчитанный на 50 % мощности электрооборудования котельной, который должен запускаться в автоматическом режиме.</p> <p>22. Укомплектовать котельную датчиками температуры угля в бункере.</p> <p>23. Укомплектовать каждый бункер и по периметру котельной датчиками возгорания, обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями НПБ 166-97, ГОСТ 12.4.009-83 и системой пожарной сигнализации.</p> <p>26. Наличие аккумуляторной системы резервного бесперебойного питания систем диспетчеризации аварийных сигналов.</p> <p>27. Диспетчеризация аварийных сигналов на базе GSM-модема (пожарная сигнализация, сигнализация взлома (вскрытие двери, датчик движения), сигнализация о срабатывании защит котельного оборудования);</p> <p>28. Диспетчеризация данных показаний узлов учета тепловой энергии, холодной воды и электросчётика.</p> <p>29. Приборы КИПиА, погодозависимая система регулирования температуры теплоносителя на выходе с котельной (вторичный контур), частотное регулирование тягодутьевым и сетевым оборудованием; информацию со всех датчиков выводить на АРМ диспетчера с сопровождением звуковой и световой сигнализации.</p> <p>30. Каждый котёл укомплектовать основным и дополнительным зольником.</p> <p>31. Установить узел коммерческого учёта тепловой энергии и подпиточной воды в следующей комплектации:</p>
--	---

	<p>Тепловычислитель</p> <p>1. Основные параметры:</p> <p>Условия эксплуатации:</p> <ul style="list-style-type: none">• температура окружающего воздуха – от (-10) до 50 °C;• относительная влажность – до 95 % при 35 °C;• атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;• вибрация – амплитуда 0,35 мм, частота 5-35 Гц. <p>Механические параметры:</p> <ul style="list-style-type: none">• габаритные размеры – 210×160×65 мм;• масса – не более 0,9 кг. <p>Параметры электропитания:</p> <ul style="list-style-type: none">• литиевая батарея 3,6 В;• внешний источник постоянного тока $U_{ном}=12$ В, $I_{пот}<10$ мА. <p>Показатели надёжности:</p> <ul style="list-style-type: none">• средняя наработка на отказ – 75000 ч;• средний срок службы – 12 лет. <p>2. Основные технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">• Величина архива: часовой – 1152; суточный – 128; месячный – 32;• Величина архива изменения БД – 255;• Величина архива событий – 255;• Величина архива диагностики – 255;• Функция автоматической смены БД в заранее установленное время (БД1>БД2 и БД2>БД1);• Возможность подключения как минимум двух преобразователей избыточного давления и трёх термопреобразователей <p>Расходомеры</p> <ul style="list-style-type: none">• Счётчики турбинные сухоходный, изготовленные по ТУ 4213-201-18151455-2002;• Предназначенные для измерения объёма сетевой воды по СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 51232-98, протекающей в обратных или подающих трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, от +5 до +150 С при давлении до 1,6 МПа;• Наличие счётного механизма с магнитоуправляемым контактом, роликовым и стрелочными индикаторами и выдачей импульсов (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт) на тепловычислитель;• Установить на подающем, обратном и подпиточном трубопроводе;<ul style="list-style-type: none">• При выборе диаметров расходомеров произвести гидравлический расчёт падения давления;• Перед расходомерами установить магнито -механические фильтры. <p>Термопреобразователи сопротивления</p> <table><tbody><tr><td>• Тип датчика</td><td>Pt100, Pt500, Pt1000</td></tr><tr><td>• Диапазон измерения</td><td>0 ... 160 °C</td></tr><tr><td>• Диапазон измерений разности температур</td><td>2...150 °C, 3...150 °C</td></tr><tr><td>• Номинальное значение сопротивления при 0 °C (Ro)</td><td>100, 500, 1000 Ом</td></tr></tbody></table>	• Тип датчика	Pt100, Pt500, Pt1000	• Диапазон измерения	0 ... 160 °C	• Диапазон измерений разности температур	2...150 °C, 3...150 °C	• Номинальное значение сопротивления при 0 °C (Ro)	100, 500, 1000 Ом
• Тип датчика	Pt100, Pt500, Pt1000								
• Диапазон измерения	0 ... 160 °C								
• Диапазон измерений разности температур	2...150 °C, 3...150 °C								
• Номинальное значение сопротивления при 0 °C (Ro)	100, 500, 1000 Ом								

		<ul style="list-style-type: none"> • Класс допуска термопреобразователя сопротивления • Номинальное значение W100 • Наименьшее допускаемое значение W100 • Диаметр монтажной части термопреобразователя сопротивления • Длина монтажной части • Минимальная глубина погружения <p>Установить на подающем, обратном и подпиточном трубопроводе Длину монтажной части выбрать исходя из диаметра трубопровода Узел учёта оборудовать дистанционной связью (GSM., GPRS) для снятия архивных показаний с тепловычислителя. Предусмотреть установку приборов коммерческого учета электрической энергии.</p> <p>32. Установить систему водоподготовки для котлового контура. 33. Установить систему дозирования реагентов для сетевого контура. 34. Оборудование должно быть полностью адаптировано для подключения к электрическим сетям РФ без использования каких-либо фильтрующих, поникающих или повышающих напряжение устройств</p>	A, B 1,385 1,384 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм 60, 80, 100, 120, 160, 200 Не более (L+5D) мм
2.2	Технические характеристики котлов	<p>1. Стальной водогрейный жаротрубный котёл с автоматизированной системой подачи угля и удаления золы, номинальной мощностью до 800 кВт (0,688 Гкал/час).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Конструкция котла должна обеспечивать бесперебойную дозированную подачу топлива в котёл - Топка котла со встроенной водоохлаждаемой горелкой и водоохлаждаемым шнеком. - Вид основного топлива: сухой бурый (ЗБОМ), каменный (марки Д) уголь (размер фракции 5-50мм) 3000-5500 ккал/кг - КПД котельной: 88%-90%. - Метод автоматического регулирования: <ul style="list-style-type: none"> - по температуре подачи теплоносителя; - по температуре наружного воздуха; - по длительности подачи угля. - Диапазон изменения мощности, %: 20 – 100. - Максимальный расход угля при работе на номинальной мощности (на рекомендованном угле) - не более 170 кг/час. - Температура теплоносителя от котлов: 95-70 °С. - Номинальное давление воды в сетевом контуре: 2,5 кгс/см² - Объем зольника: не менее V = 1,0 м³ - Максимальная потребляемая мощность: не более 8,0 кВт. - Масса котла без угля и теплоносителя не более 8500 кг. - Время работы на одной загрузке не менее 1,0 суток. 	
2.3	Экологические требования	Соответствие классу 1 ГОСТ 30735-01	
2.4	Требования к промышленной безопасности	Соответствие НТД действующей в Российской Федерации.	
2.5	Требования по передаче заказчику технической документации	<ul style="list-style-type: none"> - инструкции по эксплуатации котельной и всего установленного оборудования на русском языке; - копии сертификатов соответствия; - паспорт на блочно-модульную котельную; - инструкцию по монтажу; - гарантийный талон; 	

		<ul style="list-style-type: none">- копию или оригинал удостоверения качества и безопасности (иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара);- копию разрешения на применение (Ростехнадзор).- электрическая схема котельной (силовая и слаботочная)- тепломеханическая схема котельной.
3	Особые условия	
3.1	Гарантийные обязательства	<ol style="list-style-type: none">1. Срок гарантии поставляемого оборудования составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты поставки.2. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает Заказчику замену вышедших из строя узлов и агрегатов котельной, консультациями по использованию и поддержанию работоспособного состояния оборудования.3. Укомплектовать котельную годовым запасом быстроизнашивающихся узлов и агрегатов.
3.2	Срок поставки	Срок поставки – 60 календарных дней с даты заключения договора.

И.о. директора филиала
АО «АКС» «Амуртеплосервис»



Е.Б. Перепёлкин