

**УТВЕРЖДАЮ:**

И.о. технический директор АО «АКС»

\_\_\_\_\_ В.И. Балаика

**Техническое задание**

на установку автоматизированной угольной блочно-модульной котельной  
в г. Благовещенск, пер. Южный, 1, (ВОС).

№	Перечень сведений и требований	Содержание основных сведений и требований
1	<b>Исходные данные</b>	
1.1	Наименование котельной	Автоматизированная угольная блочно-модульная котельная на базе водогрейных котлов мощностью до 4000 кВт, для установки в <b>пер. Южный, 1, г. Благовещенск, (ВОС).</b>
1.2	Назначение котельной	Выработка тепловой энергии в виде горячей воды для нужд отопления. Подключённая нагрузка зданий жилого назначения <b>3,162 Гкал/ч</b> , потери в тепловых сетях <b>0,35 Гкал/ч</b> , система теплоснабжения закрытая, с непосредственным зависимым присоединением потребителей
1.3	Режим работы	Автоматизированный (без постоянного присутствия обслуживающего персонала), непрерывный, семь дней в неделю (в течение отопительного периода).
1.4	Температурный график	Система отопления: 95-70 °С
2	<b>Требования к модульной котельной</b>	
2.1	Требования к конструкции и комплектации	<p>1. Котельная состоит из модулей, объединённых в одно быстровозводимое здание и стоящих на общем фундаменте. Блок-модуль оснащён основным и вспомогательным оборудованием, необходимым для обеспечения автоматизированного процесса теплоснабжения потребителей.</p> <p>Габариты здания не более (Д×Ш×В): 7,12×18,0×4,0 м.</p> <p>2. Самонесущая конструкция блоков из стального прокатного профиля.</p> <p>Наружные стены - несущая конструкция блоков из стальных труб квадратного сечения с обшивкой из сэндвич-панелей толщиной не менее 60 мм.</p> <p>Крыша – плоская из сэндвич-панелей толщиной не менее 100 мм.</p> <p>Пол - рифлёный стальной лист ГОСТ 8568-77* по стальным балкам из прокатных профилей по ГОСТ 8240-97, утеплён листами утеплителя толщиной не менее 100 мм.</p> <p>Конструкция помещения котельной: теплоизолированная и выдерживает воздействие окружающей среды от -45°С до +60°С.</p> <p>3. В комплектации к блочно-модульной котельной предусмотрен электротельфер, который обеспечивает разгрузку автотранспорта (на прикотельный склад) и загрузку бункеров углём с верхней площадки в бункер котла. Лестница и площадка для обслуживания в соответствии с требованиями безопасности.</p> <p>4. Разгрузка топлива - в приёмные бункера каждого котла через встроенные люки в крыше здания.</p>

Бункера для угля каждого котла закреплены на несущей раме. В потолочном перекрытии – герметичные люки для загрузки угля, в каждый бункер отдельный люк. На все люка здания котельной предусмотреть запорные механизмы и систему охранной сигнализации.

5. Обеспечить систему электрообогрева угольных бункеров для исключения смерзания и зависания топлива. Обеспечить механизм отслеживания и устранения нештатных ситуаций (заклинивание углеподачи или возгорание угля в бункере). Объем бункера не менее 6 м<sup>3</sup>. для каждого котла.

Каждый котёл укомплектовать необходимым вспомогательным оборудованием, внешним зольником объёмом не менее 1 м<sup>3</sup>. Отвод дымовых газов осуществляется через теплоизолированные газоходы в дымовые трубы, входящие в комплект поставки котельной.

6. Оснащение каждого котла КИП - предохранительный сбросной клапан, манометры, термометры, аварийный датчик перегрева теплоносителя, автоматический воздухотводчик, кран для сброса воздуха при заполнении системы.

7. Применить двухконтурную систему отопления с установкой четырёх пластинчатых теплообменников (двух основных и двух резервных), соответствующих мощности блочно-модульной котельной с комплектом запорной арматуры, манометров, термометров.

8. Предусмотреть подключение сетевого контура трёхтрубное один подающий трубопровод для работы системы по отопительному графику, второй для подготовки ГВС.

Наименование объекта	Необходимая установленная мощность, Гкал/ч			
	ПО всего	Отопление	ГВС	Потери
Котельная ВОС	2,814	2,468	0,346	0,35

9. Предусмотреть рециркуляцию теплоносителя в первичном контуре, посредством переключки с установкой регулирующего клапана, для поддержания рабочей температуры на входе в котёл

10. Предусмотреть 100% резервирование насосной группы котлового контура. Установить три циркуляционных насоса котлового контура: основной, резервный и аварийный (12 В).

11. Предусмотреть 100% резервирование насосной группы сетевого контура.

12. Предусмотреть автоматический запуск котла и сетевого насоса при возобновлении подачи электроэнергии после отключения.

Гидравлический режим сети обеспечивается исходя из следующих параметров:

G <sub>лет.гвс на подогрев, т/час</sub>	ΣG <sub>зим. т/час</sub>	P <sub>1</sub> , кгс/см <sup>2</sup>	P <sub>2</sub> , кгс/см <sup>2</sup>	Напор сетевого насоса, м	Напор подпиточного насоса H <sub>1</sub> , м
13,5	113	3,2	2,3	24	20

При условии что потери напора на теплообменнике с не более 0,3 кгс/см<sup>2</sup>

13. Предусмотреть установку расширительного бака на котловой контур, объёмом не менее 600 литров.

14. Установить частотные преобразователи для электропривода вентиляторов дымососов каждого котла и для основного и резервного

циркуляционных насосов сетевого контура.

15. Предусмотреть систему автоматического управления котлами и вспомогательным оборудованием (Программное обеспечение входит в состав оборудования) с отображением параметров технологического процесса в графическом и текстовом режиме на русском языке на местном щите управления и ПК в диспетчерском пункте, находящемся отдельно от котельной.

16. Работа котельной полностью в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Дистанционное управление и контроль работы котлов, с отображением всех основных параметров работы (текущей мощности, температуры в подающем и обратном трубопроводе, текущем расходе топлива и его остатков в загрузочном бункере, системы охранной сигнализации на всех люках здания котельной) посредством удалённого доступа через GPRS-модем и сети Интернет.

17. Параметры работы тепловой сети – расход и температура заводятся в контроллер и отображаются на щите управления котельной и ПК удалённого диспетчерского пункта.

18. Предусмотреть передачу SMS – сообщений в случае аварийных отключений оборудования и отклонений технологических параметров посредством оператора сотовой связи без дополнительной регистрации на сервере.

19. В качестве защиты от перебоев с электроснабжением установить источник бесперебойного питания (инвертор и аккумуляторную батарею напряжением 12 В, ёмкостью не менее 200 А/ч) для обеспечения безаварийной остановки котлов и поддержания циркуляции в котловом и сетевом контуре.

20. Предусмотреть аварийный ввод резерва: реверсивный переключатель для обеспечения возможности подключения резервного источника электроснабжения;

21. Котельная должна иметь возможность подключения резервного источника электроснабжения. В качестве резервного источника питания установить дизель-генератор, рассчитанный на 50 % мощности электрооборудования котельной, который должен запускаться в автоматическом режиме.

22. Укомплектовать котельную датчиками температуры угля в бункере.

23. Укомплектовать каждый бункер и по периметру котельной датчиками возгорания, обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями НПБ 166-97, ГОСТ 12.4.009-83 и системой пожарной сигнализации.

26. Наличие аккумуляторной системы резервного бесперебойного питания систем диспетчеризации аварийных сигналов.

27. Диспетчеризация аварийных сигналов на базе GSM-модема (пожарная сигнализация, сигнализация взлома (вскрытие двери, датчик движения), сигнализация о срабатывании защит котельного оборудования);

28. Диспетчеризация данных показаний узлов учета тепловой энергии, холодной воды и электросчётчика.

29. Приборы КИПиА, погодозависимая система регулирования температуры теплоносителя на выходе с котельной (вторичный контур), частотное регулирование тягодутьевым и сетевым оборудованием; информацию со всех датчиков выводить на АРМ диспетчера с сопровождением звуковой и световой сигнализации.

	<p>30. Каждый котёл укомплектовать основным и дополнительным зольником.</p> <p>31. Установить узел коммерческого учёта тепловой энергии и подпиточной воды в следующей комплектации:</p> <p><b>Тепловычислитель</b></p> <p><b>1. Основные параметры:</b>          Условия эксплуатации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• температура окружающего воздуха – от (-10) до 50 °С;</li> <li>• относительная влажность – до 95 % при 35 °С;</li> <li>• атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;</li> <li>• вибрация – амплитуда 0,35 мм, частота 5-35 Гц.</li> </ul> <p>Механические параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• габаритные размеры – 210×160×65 мм;</li> <li>• масса – не более 0,9 кг.</li> </ul> <p>Параметры электропитания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• литиевая батарея 3,6 В;</li> <li>• внешний источник постоянного тока <math>U_{ном}=12</math> В, <math>I_{пот}&lt;10</math> мА.</li> </ul> <p>Показатели надёжности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• средняя наработка на отказ – 75000 ч;</li> <li>• средний срок службы – 12 лет.</li> </ul> <p><b>2. Основные технические характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Величина архива: часовой – 1152; суточный – 128; месячный – 32;</li> <li>• Величина архива изменения БД – 255;</li> <li>• Величина архива событий – 255;</li> <li>• Величина архива диагностики – 255;</li> <li>• Функция автоматической смены БД в заранее установленное время (БД1&gt;БД2 и БД2&gt;БД1);</li> <li>• Возможность подключения как минимум двух преобразователей избыточного давления и трёх термопреобразователей</li> </ul> <p><b>Расходомеры</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Счётчики турбинные сухоходный, изготовленные по ТУ 4213-201-18151455-2002;</li> <li>• Предназначенные для измерения объёма сетевой воды по СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 51232-98, протекающей в обратных или подающих трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, от +5 до +150 С при давлении до 1,6 МПа;</li> <li>• Наличие счётного механизма с магнитоуправляемым контактом, роликовым и стрелочными индикаторами и выдачей импульсов (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт) на тепловычислитель;</li> <li>• Установить на подающем, обратном и подпиточном трубопроводе;</li> <li>• При выборе диаметров расходомеров произвести гидравлический расчёт падения давления;</li> <li>• Перед расходомерами установить магнито-механические фильтры.</li> </ul> <p><b>Термопреобразователи сопротивления</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип датчика <span style="float: right;">Pt100, Pt500, Pt1000</span></li> <li>• Диапазон измерения <span style="float: right;">0 ... 160 °С</span></li> </ul>
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон измерений разности температур 2...150 °С, 3...150 °С</li> <li>• Номинальное значение сопротивления при 0 °С (R<sub>0</sub>) 100, 500, 1000 Ом</li> <li>• Класс допуска термопреобразователя сопротивления А, В</li> <li>• Номинальное значение W100 1,385</li> <li>• Наименьшее допускаемое значение W100 1,384</li> <li>• Диаметр монтажной части термопреобразователя сопротивления 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм</li> <li>• Длина монтажной части 60, 80, 100, 120, 160, 200, мм</li> <li>• Минимальная глубина погружения Не более (L+5D) мм</li> </ul> <p>Установить на подающем, обратном и подпиточном трубопроводе                  Длину монтажной части выбрать исходя из диаметра трубопровода                  Узел учёта оборудовать дистанционной связью (GSM., GPRS) для снятия архивных показаний с тепловычислителя.                  Предусмотреть установку приборов коммерческого учета электрической энергии.</p> <p>32. Установить систему водоподготовки для котлового контура.                  33. Установить систему дозирования реагентов для сетевого контура.                  34. Оборудование должно быть полностью адаптировано для подключения к электрическим сетям РФ без использования каких-либо фильтрующих, понижающих или повышающих напряжение устройств</p>
2.2	Технические характеристики котлов	<p>1. Стальной водогрейный жаротрубный котёл с автоматизированной системой подачи угля и удаления золы, номинальной мощностью до 800 кВт (0,688 Гкал/час).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Конструкция котла должна обеспечивать бесперебойную дозированную подачу топлива в котёл</li> <li>- Топка котла со встроенной водоохлаждаемой горелкой и водоохлаждаемым шнеком.</li> <li>- Вид основного топлива: сухой бурый (ЗБОМ), каменный (марки Д) уголь (размер фракции 5-50мм) 3000-5500 ккал/кг</li> <li>- КПД котельной: 88%-90%.</li> <li>- Метод автоматического регулирования:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- по температуре подачи теплоносителя;</li> <li>- по температуре наружного воздуха;</li> <li>- по длительности подачи угля.</li> </ul> </li> <li>- Диапазон изменения мощности, %: 20 – 100.</li> <li>- Максимальный расход угля при работе на номинальной мощности (на рекомендованном угле) - не более 170 кг/час.</li> <li>- Температура теплоносителя от котлов: 95-70 °С.</li> <li>- Номинальное давление воды в сетевом контуре: 2,5 кгс/см<sup>2</sup></li> <li>- Объем зольника: не менее V = 1,0 м<sup>3</sup></li> <li>- Максимальная потребляемая мощность: не более 8,0 кВт.</li> <li>- Масса котла без угля и теплоносителя не более 8500 кг.</li> <li>- Время работы на одной загрузке не менее 1,0 суток.</li> </ul>
2.3	Экологические требования	Соответствие классу 1 ГОСТ 30735-01
2.4	Требования к промышленной безопасности	Соответствие НТД действующей в Российской Федерации.
2.5	Требования по передаче заказчику технической документации	<ul style="list-style-type: none"> <li>- инструкции по эксплуатации котельной и всего установленного оборудования на русском языке.</li> <li>- копии сертификатов соответствия;</li> <li>- паспорт на блочно-модульную котельную;</li> <li>- инструкцию по монтажу;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантийный талон;</li> <li>- копию или оригинал удостоверения качества и безопасности (иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара);</li> <li>- копию разрешения на применение (Ростехнадзор).</li> <li>- электрическая схема котельной (силовая и слаботочная)</li> <li>- тепломеханическая схема котельной.</li> </ul>
3	<b>Особые условия</b>	
3.1	Гарантийные обязательства	<p>1. Срок гарантии поставляемого оборудования составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты поставки.</p> <p>2. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает Заказчику замену вышедших из строя узлов и агрегатов котельной, консультациями по использованию и поддержанию работоспособного состояния оборудования.</p> <p>3. Укомплектовать котельную годовым запасом быстроизнашивающихся узлов и агрегатов.</p>
3.2	Срок поставки	Срок поставки – 60 календарных дней с даты заключения договора.

И.о. директора филиала  
АО «АКС» «Амуртеплосервис»



Е.Б. Перепёлкин