


Заказчик:	ООО «БЭК»	Группа материалов:	ДВ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	0095

Наименование МТР: Кабель ААБЛ-10 3х120

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	Сечение жилы	мм ²	120
1.2.	Материал жилы		алюминиевая
1.3.	Выполнение жилы		однопроволочная
1.4.	Количество жил	кол-во.	3
1.5.	Изоляция		Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом
1.6.	Поясная изоляция		бумажная, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом
1.7.	Защитный покров		Броня из стальных лент
1.8.	Наружный покров		стеклянная или кабельная пряжа и покрытие предохраняющее кабель от слипания
1.9.	Диапазон температур эксплуатации	С	от -50 до +50 С;
1.10.	Номинальное напряжение	В	6000
1.11.	Номинальная частота	Гц	50
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Одной длиной		

ФИО исполнителя:	Е.С. Мальцева
Должность:	Ведущий инженер ПТО
Телефон / Факс:	(3424) 25-53-95
Электронный адрес:	emaltseva@ies-prikame.ru
Подпись:	
ФИО руководителя:	А.В. Романцов
Должность:	Начальник УЭЭС
Телефон / Факс:	(3424) 26-26-27
Электронный адрес:	aromantsov@ies-prikame.ru
Подпись:	