


Заказчик:	ООО «БЭК»	Группа материалов:	ДВ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	0021

Наименование МТР: Провод СИП-2 3х50+1х54,6

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1.	Несущая нулевая жила		
1.1.1.	Круглый, скрученный из алюминиевого сплава АВЕ сечением	мм <sup>2</sup>	54,6
1.1.2.	изоляция		сшитый полиэтилен, экструдированный в черный цвет
1.1.3.	Наружный диаметр несущий жилы min/max	мм	9,2/9,6
1.1.4.	диаметр изоляции - мин.	мм	12,4
1.1.5.	диаметр изоляции - макс.	мм	12,8
1.1.6.	мин. сопротивление на разрыв	кН	16,6
1.1.7.	модуль упругости	Мпа	62000
1.2.	<b>Основные жилы</b>		
1.2.1.	Сечение	мм <sup>2</sup>	50
1.2.2.	жила		алюминиевая, круглая, многопроволочная уплотненная
1.2.3.	изоляция		сшитый полиэтилен, экструдированный в черный цвет
1.2.4.	маркировка		цифры или цветные полосы или продольно выпрессованные риски
1.2.5.	Наружный диаметр фазной жилы min/max	мм	7,85/8,35
1.3	<b>Линейное сопротивление при 20°C</b>		
1.3.1	Основных жил	Ом /км	0,641
1.3.2	Несущей нулевой жилы	Ом /км	0,630
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Одной длинной		
2.2.	На барабане		

ФИО исполнителя:	Е.С. Мальцева
Должность:	Ведущий инженер ПТО
Телефон / Факс:	(3424) 25-53-95
Электронный адрес:	emaltseva@ies-prikame.ru
Подпись:	
ФИО руководителя:	А.В. Романцов
Должность:	Начальник УЭЭС
Телефон / Факс:	(3424) 26-26-27
Электронный адрес:	aromantsov@ies-prikame.ru
Подпись:	