



| | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|------|
| Заказчик: | ООО «БЭК» | Группа материалов: | ДВ |
| № опросного листа: | | Код МТР в ЕНС PKS: | 0096 |

Наименование МТР: Кабель ААБЛ-10 3х150

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|---|-----------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1. | Сечение жилы | мм ² | 150 |
| 1.2. | Материал жилы | | алюминиевая |
| 1.3. | Выполнение жилы | | однопроволочная |
| 1.4. | Количество жил | кол-во. | 3 |
| 1.5. | Изоляция | | Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом |
| 1.6. | Поясная изоляция | | бумажная, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом |
| 1.7. | Защитный покров | | Броня из стальных лент |
| 1.8. | Наружный покров | | стеклянная или кабельная пряжа и покрытие предохраняющее кабель от слипания |
| 1.9. | Диапазон температур эксплуатации | С | от -50 до +50 С; |
| 1.10. | Номинальное напряжение | В | 10000 |
| 1.11. | Номинальная частота | Гц | 50 |
| | | | |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1. | Одной длиной | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--------------------|---|
| ФИО исполнителя: | Е.С. Мальцева |
| Должность: | Ведущий инженер ПТО |
| Телефон / Факс: | (3424) 25-53-95 |
| Электронный адрес: | emaltseva@ies-prikame.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО руководителя: | А.В. Романцов |
| Должность: | Начальник УЭЭС |
| Телефон / Факс: | (3424) 26-26-27 |
| Электронный адрес: | aromantsov@ies-prikame.ru |
| Подпись: |  |