




Заказчик:	ОАО «КС-Прикамье»	Группа материалов:	ДВ
№ опросного листа:	4	Код МТР в ЕНС РКС:	0002

Наименование МТР: Провод А-16

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1.	Алюминиевый неизолированный провод	мм ² .	16
1.2.	Число проволок	кол-во.	7
1.3.	Номинальный диаметр проволок	мм.	1,7
1.4.	Число повивов	кол-во.	1
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Одной длиной		

ФИО Ответственного:	Фокин Валентин Азарьевич
Должность:	Начальник
Телефон / Факс:	(342)218-16-83 (доб. 133)
Электронный адрес:	vfokin@ies-prikame.ru
Подпись:	
Главный инженер:	Семенов Павел Станиславович
Подпись:	