


|                    |                    |                    |                            |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Заказчик:          | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Изделия электротехнические |
| № опросного листа: | ДЛ0012             | Код МТР в ЕНС РКС: | ДЛ0012                     |

Наименование МТР: Трансформатор ТСЗ-630 /10 У1(У3) У/У-0

| № п/п    | Наименование параметра (характеристики)                   | Размерность | Требования заказчика  |
|----------|---|-------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>                           |             |                       |
| 1.1      | Трансформатор ТСЗ-630 /10 У1(У3) У/У-0                    |             | Установка в 2-КТП-630 |
| 1.2      | Схема и группа соединения                                 |             | У/У-0                 |
| 1.3      | Напряжение короткого замыкания                            |             | 5,79                  |
| 1.4      | Вид переключения ответвлений                              |             | ПБВ                   |
| 1.5      | Номинальная частота                                       | Гц          | 50                    |
| <b>2</b> | <b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>                                       |             |                       |
| 2.1.     | В кожухе  |             |                       |
| 2.2.     | Исполнение выводов ВН – правое (боковое)                  |             |                       |
| 2.3.     | Высота от пола до ввода в ВН – 1310 мм                    |             |                       |
| 2.4.     | Высота от пола до ввода в НН – 1310 мм                    |             |                       |
| 2.5.     | Ширина между вводами ВН и НН – 1920 мм                    |             |                       |
| 2.6.     | Глубина трансформатора – 1185 мм, полная высота – 1665 мм |             |                       |

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| ФИО Ответственного:                | Зув Александр Юрьевич  |  |  |
| Должность:                         | Инженер - электрик   |  |  |
| Телефон / Факс:                    | 52-61-29   |  |  |
| Электронный адрес:                 |  |  |  |
| Подпись:                           | <br>НАЧ. ПРОИЗВ. УЧЕТОРА<br>АО «ПКС-ВОДОКАНАЛ»<br>МИТРУКОВ. П. Д. |  |  |
| Главный инженер АО «ПКС-Водоканал» | Бернадских А.А.  |  |  |
| Подпись:                           |  |  |  |