


Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	Изделия электротехнические
№ опросного листа:	ДЛ0012	Код МТР в ЕНС PKS:	ДЛ0012

Наименование МТР: Трансформатор ТСЗ-630 /10 У1(У3) У/У-0

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Трансформатор ТСЗ-630 /10 У1(У3) У/У-0		Установка в 2-КТП-630
1.2	Схема и группа соединения		У/У-0
1.3	Напряжение короткого замыкания		5,79
1.4	Вид переключения ответвлений		ПБВ
1.5	Номинальная частота	Гц	50
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	В кожухе		
2.2.	Исполнение выводов ВН – левое (боковое)		
2.3.	Высота от пола до ввода в ВН – 1310 мм		
2.4.	Высота от пола до ввода в НН – 1310 мм		
2.5.	Ширина между вводами ВН и НН – 1920 мм		
2.6.	Глубина трансформатора – 1185 мм, полная высота – 1665 мм		

ФИО Ответственного:	Зуев Александр Юрьевич		
Должность:	Инженер - электрик		
Телефон / Факс:	52-61-29		
Электронный адрес:			
Подпись:	 <p>НАЧ. ПРОИЗВ. СЕКТОРА АО «ПКС-Водоканал» МИТРУКОВ. П. Д.</p>		
Главный инженер АО «ПКС-Водоканал»	Бернадских А.А.		
Подпись:			