



Заказчик:	АО «ПКС – Водоканал»	Группа материалов:	Изделия электротехнические
№ опросного листа:	ДЛ0011	Код МТР в ЕНС РКС:	ДЛ0011

Наименование МТР: трансформатор ТСЛ-400/6/0.4 УХЛЗ D/Yn-11

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Наименование		ТСЛ-400/6/0.4 УХЛЗ D/Yn-11
1.2	Мощность		400 кВа
1.3	Группа соединения обмоток		D/Yn-11
1.7	Номинальное высшее напряжение		6 кВ
1.8	Номинальное низшее напряжение		0.4 кВ
1.9	Класс нагревостойкости		F (155°C)
1.11	Номинальное значение климатических факторов		УХЛЗ по ГОСТ 15150-69
1.12	Охлаждение		АН (естественное)
1.13	Степень защиты		без защитного кожуха – IP00
1.15	Температура эксплуатации		-60 ... +40 °С для УХЛЗ
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			

ФИО Ответственного:	Стюф А.А.
Должность:	Начальник службы энергохозяйства
Телефон / Факс:	78-52-66
Электронный адрес:	a.kormushev@rks.karelia.ru
Подпись:	
Главный инженер АО «ПКС – Водоканал»:	Бернадских А.А.
Подпись:	 <div>НАЧ. ПРОИЗВ. СЕКТОРА АО «ПКС ВДОКАНАЛ» МИТРУКОВ П. Д.</div>