

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТУ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСИР
Ильин В. С. Чаплашкин

ИНВ. № 5951, 5943

И. В. Давыдов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ № ссс - 2019 - 3 - 2 - 322 . 5
Капитального ремонта канализационной линии хоз-фекальной вибропропарной и уличной
Д-150-200-300 мм по адресу Аэродромная вн. кв. от д. №96 до ул. Промышленности.
(бестраншейный метод)

Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ;
2. жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ;
3. стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

№ п\п	Виды конструкт. элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечание
1.	Трубопровод кер. Д-150 мм	Износ труб	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками из ПЭ100SDR17 Д-160 мм Без телеметрии	П.м.	45	<i>не</i>
2.	Трубопровод кер. Д-200мм	Износ труб	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками из ПЭ100SDR17 Д-225мм Без телеметрии	П.м.	140	<i>было</i>
3.	Трубопровод а/ц Д-300 мм и ч/б 5943	Износ труб	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками из ПЭ100SDR17 Д-315 мм Без телеметрии	П.м.	180	<i>было</i>
4.			Ремонт бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25км	Шт/м³	18/6,48	

Боб
/ Начальник ЦЭК

Д. Е. Юданычев
Руководитель пр. гр. ОКР

Саранцев
И. В. Саранцева