

2019 г., июль

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКСиР  
ООО "Самарские коммунальные системы"  
В.С. Чаплашкин  
"09" 07 2018г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

АТЦ

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-П-3-411**

для капитального ремонта: кровли здания гаража дорожно-строительной техники  
(наименование здания, сооружения, трубопровода оборудования и т.д.)

Инв. № 80

Местонахождение ОС: ул. Антонова-Овсеенко, 48

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Кровля	Рулонный материал - вздутия, многочисленные дефекты	Разборка покрытия кровли из 3-х слоев рулонных материалов	м²	686	49х14
2		Короба парпетные-коррозия	Смена парпетных коробов из листовой стали шириной 0,6 м	м	28	
3		Стяжка-трещины	Разборка выравнивающей ц/п стяжки толщиной 25 мм	м²	686	
4			Разборка кирпичной кладки стен	м3	1	
5			Кладка стен из керамического кирпича М-100	м3	1	
6			Устройство дополнительного слоя кровельного материала под свесы в 1 слой	м²	54	

7		Смена карнизных свесов (из оцинков. стали толщ.0,7мм шириной 0,6м) с заменой костылей из полосовой стали 40х4 мм длиной 0,4м(140шт/70,56кг)	м	98	
8		Частичная смена обрешетки из брусков толщиной 50мм и выше	м <sup>2</sup>	1,5	
9		Устройство выравнивающей ц/п стяжки толщиной 25 мм	м <sup>2</sup>	686	
10		Огрунтовка оснований из бетона под водоклеяционный кровельный ковер готовой битумной эмульсией за 1 раз	м <sup>2</sup>	686	
11		Устройство плоских кровель из наплавляемых материалов в два слоя техноэласта	м <sup>2</sup>	686	
12		Устройство примыкания к парапету в 2 слоя техноэласта высотой 0,4 м без фартука	м <sup>2</sup>	28	
13		Устройство примыкания к дефлекторам Д-400мм техноэласта высотой 0,4 м без фартука с установкой стального хомута (полосовая сталь 30х4мм и два уголка равнобоких №2.5 толщиной 3мм) — вес 1.24кг — 1 шт	м <sup>2</sup> /мест	4,54/2	
14		Смена зонтов над трубами Д-400мм из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	шт	2	
15		Погрузка мусора вручную с перевозкой на расстояние 20 км	т	по расчету	

Начальник цеха  
(должность)



А.С.Миронов

Инженер УКС и Р  
(должность)



Ир.Н.Кондратенко

СОСТАВИЛ: Начальник РММ  
(должность)



Ив.Н.Кондратенко

Тел. +7  
(987)902-35-75