

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ПТУ

Давыдов И.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСир

Чаплашкин В.С.

**ДЕФЕКТАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-С-З-339**  
для капитального ремонта вентиляционной системы КНС-3 (подряд)

инв.№ 00075

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	Вентилятор радиальный ВР80-75-3,15	Износ механизма вентилятора, сквозная коррозия	Вентиляция В-1 Демонтаж вентилятора радиального ВР80-75-3,15	шт	1 <i>ш</i>	Вес-40кг
		Установка вентилятора радиального ВРПН-Н-3,15-КР-4-3 700х400 4,0/1500		шт	1 <i>ш</i>	Вес-40 кг
		Разборка воздуховодов из листовой стали толщ. до 0,9 мм, диаметр/перим до 495/1550 мм		шт	14 <i>ш</i>	
		Прокладка воздуховодов из нержавеющей листовой стали или алюминия класса Н толщ. 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 (с отводом 400х400 1 шт.)	M2	36 <i>ш</i>		
		Демонтаж клапан обратный	шт	1 <i>ш</i>		Вес-40кг
		Установка клапана обратного коррозиостойкого КО-700х400 К1	шт	1 <i>ш</i>		Вес-40кг
		Демонтаж решетки наружной РН 700х400	шт	1 <i>ш</i>		
		Демонтаж фильтра	шт	1 <i>ш</i>		

		Установка фильтра G7 ФВКОМ	шт	1	✓
600х600					
		Вентиляция В-2			
Вентилятор радиальный ВР80-75-3,15	Износ механизма вентилятора, сквозная коррозия	Лемонтаж вентилятора радиального ВР80-75-3,15	шт	1	✓
		Установка вентилятора радиального ВРЛВ-Н-2,8-4-3 600х350 1,5/1500	шт	1	✓
		Разборка воздуховодов из листовой стали толщ. до 0,9 мм, диаметр/перим до 495/1550 мм	шт	10	✓
		Прокладка воздуховодов из нержавеющей листовой стали или алюминия класса Н толщ. 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 (с отводом 400х400 1 шт.)	шт	20	✓
		Демонтаж клапан обратный	шт	1	✓
		Установка клапана обратного КО-600х350	шт	1	✓
		Демонтаж решетки наружной Установка решетки наружной РН 600х400	шт	1	✓
		Демонтаж решетки вентиляционной Установка решетки вентиляционной РВ 400х400	шт	2	✓
3	Агрегат отопительный	Сквозная коррозия	шт	2	✓
		Демонтаж агрегата отопительного	шт	1	✓
		Установка агрегата отопительного типа коррозиостойкого АВС 500х250	шт	1	✓
		Разборка воздуховодов из листовой стали толщ. до 0,9 мм, диаметр/перим до 495/1550 мм	шт	12	✓
		Прокладка воздуховодов из нержавеющей листовой стали или алюминия класса Н толщ. 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 (с отводом 400х400 1 шт.)	шт	12	✓
		Демонтаж шкафа управления вентилятором	шт	2	✓
		Установка шкафа управления	шт	2	✓

вентилятором РУСМ-511	500		
Демонтаж шкафа управления обогревателем	шт	1	ψ
Установка шкафа управления обогревателем ПУ-АВС	шт	1	
Демонтаж кабеля силового	П.М.	70	ψ
Прокладка труб говр.ПФХ для защиты проводов и кабеля	П.М.	30	ψ
-трубы гибкие гофрир. из ПФХ д-25 мм	П.М.	30	ψ
Кабель силовой ВВГнг 4х2,5			
Прокладка кабеля силового ВВГнг 4-х жильный сеч. 2,5 мм	П.М.	30	ψ
Прокладка труб говр.ПФХ для запитки проводов и кабеля	П.М.	40	ψ
-трубы гибкие гофрир. из ПФХ д-20 мм	П.М.	40	ψ
Кабель силовой ВВГнг 4х1,5			
Прокладка кабеля силового ВВГнг 4-х жильный сеч.1,5 мм	П.М.	40	ψ

Начальник ЦКНС  
Инженер УКС и Р  
Начальник участка №1

  
Поселёнов В.И.  
Авдеева Т.В.  
Клиmasov A.C.