

СОГЛАСОВАНО  
Начальник ПТУ

И. В. Давыдов

Число

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УКСИР

В. С. Чаплашкин

ИНВ. № 7941

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № к ТЗ № Сис - 2049 - 3-с - 342.3  
Капитального ремонта канализационной линии хоз-фекальной *внутриквартал.*  
Д -150-200 мм по адресу : ул. Мехзавод кв. 2 от д. 43 до д. 50  
( бестраншейный метод )

Учесть стесненные условия при производстве работ в черте города:

1. интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ;
2. жилые здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ;
3. стесненные условия складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения рабочих мест.

№ п\п	Виды конструкт. элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.измер.	Объем	Примечание
1.	Тротуарный Д-150 мм	Износ труб	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками из ПЭ100SDR17 Д-160 мм Без телепрекции	П.м.	238	
2.	Тротуарный кер. Д-150 мм	Износ труб	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками из ПЭ100SDR17 Д-160 мм Без телепрекции	П.м.	134	
3.			Ремонт бетонных лотков с погрузкой и вывозом мусора на 25м	Шт/м³	18/6,48	

/ Начальник ЦЭК

Д. Е. Юданычев

Руководитель пр. гр. ОКР  
*Саранцева*

И. В. Саранцева